

**Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców**

**Dotyczy: postępowania znak: ZP.271.11.2018** o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 pn: budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej w Iławie (etap I).

**Modyfikacja treści SIWZ**

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, z uwagi na udzielone odpowiedzi (odp.1 -2 - pismo z dnia 27.04.2018r) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn. budowa kanalizacji deszczowej od ul. Gdańskiej do ul. Nowomiejskiej w Iławie (etap I) w następującym zakresie:

W związku z powyższymi odpowiedziami zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:

1. **§III ust.2 pkt.2) lit.a) SIWZ otrzymuje brzmienie:** „wbicie grodzic stalowych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że do wykonania części 2 dopuszcza zastosowanie grodzic winylowych (z polichlorku winylu) pod warunkiem spełniania poniższych minimalnych parametrów i warunków:
  - wytrzymałość na rozciąganie min. 40 MPa
  - wytrzymałość na ściskanie min. 120 MPa
  - wytrzymałość na zginanie min. 60 MPa,
  - Zastosowany materiał musi posiadać aprobatę techniczną do stosowania jako przesłony do ograniczenia filtracji wody

Zamawiający dokona odpowiednich zmian w ogłoszeniu o zamówieniu.

**B U R M I S T R Z  
M I A S T A I Ł A W Y**

*Adam Żyliński*