

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: ZP.271.15.2017 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na: budowę ulic na terenie miasta Iławy (III).

Odpowiedzi do treści SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015, poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku z wpływieniem zapytań do treści SIWZ (w dniu 23.06.2017r) Zamawiający udziela odpowiedzi w następującym zakresie:

Zapytanie 2

W załączonym do SIWZ projekcie drogowym występuje ogrodzenie z siatki karbowanej z drutu ocynkowanego, oczka SOxSO mm, pręty 0 5 mm. Takie rozwiązanie w dużym stopniu podwyższy koszt inwestycji. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie ogrodzenia panelowego z drutu ocynkowanego 0 5 mm o oczkach 50x200 mm, które jest rozwiązaniem dużo tańszym.

Odpowiedź 2

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że ogrodzenie ma być wykonane zgodnie z rozwiązaniem przewidzianym w dokumentacji projektowej.

Zapytanie 3

Część 1 - budowa drogi dojazdowej od ul. Andersa do budynku ul. Sobieskiego 24 do 18 w Iławie. W przedmiarze robót drogowych poz 54 wykazano 28,50 m budowy bram z furtkami. Czy wycena dotyczy metrów bram czy m2 bram? Z rysunku wynika że jest jedna brama i furtka.

Odpowiedź 3

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że w związku z tym, iż wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym załączony do SIWZ przedmiar robót stanowi **tylko materiał pomocniczy** dla Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.) co wyraźnie zostało wskazane zarówno w SIWZ, jak i też na samych przedmiarach. Powyższe oznacza, iż wykonawca zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się z dokumentacją projektową. Ponadto z opisu pozycji, o którą pyta Wykonawca jednoznacznie wynika, iż dotyczy to metrów bieżących bram (4 bramy i 4 furtki).

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Pzp przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu termin ten upłynął w dniu **16.06.2017r.**

**B U R M I S T R Z
M I A S T A I Ł A W Y**

Adam Żyliński