

GMINA MIEJSKA ŁŁAWA
NIP 744-166-00-83 Regon 510743456
(adres do korespondencji)
URZĄD MIASTA ŁŁAWY
ul. Niepodległosci 13
14-200 ŁŁAWA

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: ZP.271.22.2017 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na: dostawę opraw oświetleniowych w ramach inwestycji pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległosci w Łławie.

Odpowiedzi do treści SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015, poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku z wpływieniem zapytań do treści SIWZ mających wpływ na wycenę przedmiotu zamówienia, pomimo upływu terminu na składanie zapytań, Zamawiający udziela odpowiedzi i modyfikuje treść SIWZ na dostawę opraw oświetleniowych w ramach inwestycji pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległosci w Łławie:

Zapytanie 17

W nawiązaniu do otrzymanych materiałów przesyłam potwierdzenie otrzymania dokumentów. Jednocześnie chciałem zwrócić uwagę na kilka spraw. Po pierwsze w odpowiedzi na zapytania dopuszczalny stopień ochrony jest IP44 w zmienionym SIWZ jest nadal IP65. Po drugie wykonałem obliczenia natężenia oświetlenia dla poszczególnych wariantów poziomu natężeń czyli 200lx, 350lx, 750lx oraz 1000lx wg załączonego harmonogramu wyłączeń lamp. Proszę o potwierdzenie czy dla zaproponowanej przeze mnie lampy taki rozkład jest dopuszczalny. Wydaje mi się, że można byłoby trochę zmienić strukturę wyłączeń lamp na bardziej symetryczną.

Odpowiedź 17

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że dopuszcza oprawy posiadające minimum IP44 pod warunkiem, że wytrzymałość na uderzenia będzie wynosiła IK10. Jednocześnie Zamawiający informuje, że rozmieszczenie opraw oraz podział na sekcje jest niezmienny. Patrz także odpowiedź 11. W załączeniu zamawiający udostępnia poprawiony załącznik nr 1 do SIWZ uwzględniający zmiany wynikające z udzielnych odpowiedzi. Zmiany zostały zaznaczone czerwoną kursywą

Zapytanie 18

§III. Opis przedmiotu zamówienia Pkt. 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w załączniku Nr 1 do SIWZ pod warunkiem, że zagwarantują one realizację dostaw i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od wskazanych w załączniku Nr 1 do SIWZ oraz będą zgodne pod względem:

1. Gabarytów i konstrukcji (wielkość rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych),
2. Charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
3. Charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
4. Parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje, itd.),
5. Parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
6. Standardów emisyjnych,
7. Izolacyjności cieplnej,

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego zwrócić się z zapytaniem czy Zamawiający uzna zaproponowane rozwiązania za równoważne przy

współdziałanie autora dokumentacji projektowej.
Wg formularza ofertowego Zamawiający wymaga:

- moc oprawy 200W,
- temperaturę barwową- 5700K,

W związku z powyższym prosimy o informację:

- w jaki sposób Zamawiający będzie porównywał gabaryty i konstrukcję oprawy ofert równoważnych, skoro w SIWZ nie załączył nawet karty katalogowej wzorcowej oprawy,
- jak Zamawiający będzie określał rodzaj i jakość materiałów, parametry techniczne (charakterystyki liniowe), skoro nawet nie załączył wzorcowych wyliczeń fotometrycznych ?

Skoro jest to obiekt sportowy, to winny być ściśle określone parametry świetlne opraw (projekt oświetleniowy równoważny wykonany na podstawie ogólnie dostępnych programów DIAL-ux). Zamawiający mówi o „ trwałości” nie określając czego ma dotyczyć - jeśli LED to winien ściśle określić wymagania i to potwierdzone badaniami i certyfikatami. Wg formularza ofertowego Zamawiający ściśle wymaga oprawy o mocy 200W, a winien określić jakąś tolerancję - skoro tak wymaga, to na podstawie czego, skoro nie ma projektu oświetleniowego. Zamawiający wymaga również temperaturę barwową 5700K, czyli barwę chłodno białą. Barwa chłodno biała jest określana jako barwa mieszcząca się w zakresie od 5000K - 6500K, zasadniczo barwa od 5000K jest również określana mianem barwy dziennej, zatem prosimy o dopuszczenie opraw o barwie chłodno białej lub inaczej zwanej dziennej. Różnice w zakresie oddawania barw są niezauważalne.

Odpowiedź 18

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że w §IV ust.4 SIWZ Zamawiający podał ogólne zasady dokonywania oceny równoważności zaofertowanych lamp. Jednocześnie wskazał, iż będzie dokonywał i w stosunku do wskazanych **minimalnych parametrów** w załączniku Nr 1 do SIWZ. Powyższe oznacza, iż skoro w załączniku nie ma określonych minimalnych gabarytów ani konstrukcji to logicznym jest fakt, iż w tym zakresie zamawiający nie będzie dokonywał oceny spełnienia równoważności. Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż obowiązkiem Wykonawcy przed zadaniem zapytań jest zapoznanie się z pełną dokumentacją postępowania w tym także udzielonymi już odpowiedziami nr 1-16 opublikowanymi na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.bip.umilawa.pl. Stwierdzenie, że Zamawiający ściśle wymaga oprawy o mocy 200W jest nie prawdą i jednoznacznie wskazuje, iż Wykonawca nie zapoznał się z całą dokumentacją postępowania.

Zapytanie 19

Termin zakończenia realizacji zamówienia - do 10 sierpnia 2017r. Jest to termin zakończenia wykonanych robót zgłoszenia gotowości do odbioru robót Zamawiający powyżej określił termin zakończenia inwestycji, a nie określił terminu dostaw opraw skoro postępowanie przetargowe dotyczy dostaw. W świetle powyższym prosimy o sprecyzowanie wymagań i przedłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedź 19

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że zgodnie z odpowiedzią 1 udzielona w dniu 06.07.2017 zmienił termin dostawy oraz termin składania ofert.

Jednakże nie zauważył omyłki w postaci odniesienia do robót budowlanych w związku z powyższym zmienia się zapis §IV ust. 2 na następujący: „Termin zakończenia realizacji zamówienia - **do 24 sierpnia 2017r.** Jest to termin zakończenia dostaw. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o terminie dostawy najpóźniej na 3 dni przed jej wykonaniem”

W związku z powyższymi odpowiedziami zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:

1. **§XI ust.15 pkt 1) SIWZ otrzymuje brzmienie:** „koperta zewnętrzna - oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana jn.: Gmina Miejska Łąwa, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Ławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Łąwa, Oferta w postępowaniu **ZP.271.22.2017** na „**Dostawę opraw oświetleniowych w ramach inwestycji pn. Rewitalizacja hali sportowej ul. Niepodległości w Ławie**”. - nie otwierać przed terminem **otwarcia ofert tj. 17.07.2017r. godz. 09.30**”,
2. **§XII ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:** „Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta Ławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Łąwa, w pokoju **211 (KANCELARIA)** w terminie do dnia **17.07.2017r. do godziny 09.00**”.
3. **§XII ust.4 SIWZ otrzymuje brzmienie:** „Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta Ławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Łąwa, w pok. **215** w dniu **17.07.2017r. o godz.09.30**”.

Zamawiający dokona odpowiednich zmian w ogłoszeniu o zamówieniu.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Pzp przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu termin ten upływał w dniu **10.07.2017r.**

**B U R M I S T R Z
M I A S T A I Ł A W Y**



Adam Żyliński

Załączniki:

1. Poprawiony załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty