

Łąwa, dnia 12.09.2017r.

GMINA MIEJSKA ŁAWA
NIP 744-166-00-83 Regon 510743456
(adres do korespondencji)
URZĄD MIASTA ŁAWY
ul. Niepodległości 13
14-200 ŁAWA

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: ZP.271.28.2017 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na: zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Ławki i jeziora Ławskiego.

Odpowiedzi do treści SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015, poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku z wpłynięciem w dniu 12.09.2017r. zapytań do treści SIWZ Zamawiający udziela odpowiedzi do treści SIWZ na zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Ławki i jeziora Ławskiego w następującym zakresie:

Zapytanie 95

Prosimy o jednoznaczne określenie materiału, z którego mają być wykonane zadaszenia pergoli. Czy mają to być listwy kompozytowe czy deski IPE LAPACHO?.

Odpowiedź 95

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający potwierdza, że zadaszenia pergoli zgodnie z projektem z desek drewna egzotycznego IPE LAPACHO. Ponadto Zamawiający przypomina, że zgodnie z §XIII ust. 8 SIWZ w związku z tym, iż wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym załączony do SIWZ przedmiar robót stanowi **tylko materiał pomocniczy** dla Wykonawcy. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem a dokumentacją projektową lub/i STWiORB należy wycenić elementy zgodnie z zapisem dokumentacji projektowej i STWiORB oraz zapisami umownymi.

Zapytanie 96

Prosimy o określenie rodzaju i parametrów szkła do wykonania dachu przeszklonego.

Odpowiedź 96

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że parametry szkła określone są w projekcie jako bezpieczne 8/4/8 co oznacza szkło klejone z dwóch tafli grubości 8 cm z 4 warstwami folii, spełniające warunki szkła bezpiecznego. Przewidziany jest montaż na rotulach; liczbę i średnicę rotul i odstęp od krawędzi należy dobrać dla każdej tafli uwzględniając jej lokalizację i obciążenia; sposób wykonania zestawu szklanego musi umożliwiać wiercenie otworów dla montażu rotul

Zapytanie 97

Prosimy o informację, czy instalacja do podlewania zieleni wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak, prosimy o załączenie projektu

Odpowiedź 97

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że projekt instalacji do podlewania zieleni jest zamieszczony od samego początku stronie internetowej Zamawiającego - dokumentacja projektowa wykonawcza - tom III zeszyt 4 - zewnętrzna instalacja nawadniania zieleni w rejonie obiektu a1 i budynku A3.



Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Pzp przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu termin ten upłynął w dniu **25.08.2017r.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert ustalony pismem z dnia 11.09.2017r nie ulega zmianie i upływa w dniu **18.09.2017r. do godziny 10.30.**

**z up. Burmistrza
I ZASTĘPCA BURMISTRZA**

Mariola Zdrojewska