

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: ZP.271.9.2018 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 pn: Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Piaskowej w Ławie.

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku z wpływieniem w dniu 19.04.2018r zapytań do treści SIWZ Zamawiający udziela odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn. rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Piaskowej w Ławie w następującym zakresie:

Zapytanie 1

Przedmiar robót poz. 25 d.5 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm. Zgodnie z dokumentacją powinny być oporniki 12x25 cm Co przyjąć do wyceny?.

Odpowiedź 1

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć zgodnie z dokumentacją oporniki 12x25 cm.

Zapytanie 2

Przedmiar robót poz. 29 d.5 Nawierzchnia z kostki na podsypce piaskowej. Zgodnie z dokumentacją podsypka cementowo-piaskowa. Co przyjąć do wyceny?

Odpowiedź 2

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć wykonanie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej.

**BURMISTRZ
MIASTA ŁAWY**



Adam Żyliński