

GMINA MIEJSKA IŁAWA
NIP 744-166-00-83 Regon 510743456
(adres do korespondencji)
URZĄD MIASTA IŁAWY
ul. Niepodległości 13
14-200 IŁAWA

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: ZP.271.22.2018 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 pn: wykonanie nowej podłogi sportowej w sali gimnastycznej, w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Iławie.

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku z wpływaniem zapytań do treści SIWZ Zamawiający udziela odpowiedzi do treści SIWZ pn. wykonanie nowej podłogi sportowej w sali gimnastycznej, w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Iławie w następującym zakresie:

Zapytanie 1

Proszę o podanie rodzaju farbę jaką należy pomalować ściany.

Odpowiedź 1

W odpowiedzi na zapytanie informujemy, że ściany sali gimnastycznej należy pomalować na całą wysokość farbą lateksową w kolorze NCS 1020-Y o odporności na ścieranie w klasie I i II (wg. normy PN-EN 13300)

Zapytanie 2

Proszę o sprecyzowanie czego dotyczy poz.6 przedmiaru „rozebranie podkładu” - jaki podkład Zamawiający ma na myśli? W dokumentacji projektowej oraz w umowie brak informacji na ten temat? Czy w ogóle należy wyceniać tą pozycję?

Odpowiedź 2

W odpowiedzi na zapytanie informujemy, że pozycja dotycząca "rozebrania podkładu" dotyczy papy pod parkietem. W związku z powyższym poz. nr 6 pozostaje bez zmian.

Zapytanie 3

W związku z podaniem konkretnej grubości Wykładziny co wskazuje na jednego producenta prosimy o dopuszczenie do zastosowania wykładzin innych producentów o podobnych parametrach np. grubość 3,2 mm lub wyższych zgodnie z ustawą PZP art. 7 w zakresie uczciwej konkurencji dla potencjalnych wykonawców.

Odpowiedź 3

W odpowiedzi na zapytanie informujemy, że ulegają następujące zapisy SIWZ:

1. w §III ust. 2 pkt 8) SIWZ - otrzymuje brzmienie: „8) naklejenie wykładziny sportowej gr. min. 3,2 mm i listwowanie listwą przyścienną profilowaną (w sposób umożliwiający wydmuch powietrza na podłogę)”,
2. w załączniku nr 7 wzór/projekt umowy w §2 pkt 8) SIWZ - otrzymuje brzmienie: „8) naklejenie wykładziny sportowej gr. min. 3,2 mm i listwowanie listwą przyścienną profilowaną (w sposób umożliwiający wydmuch powietrza na podłogę)”,
3. w załączniku nr 10 do SIWZ w pkt 1 ppkt 4) lit.a) otrzymuje brzmienie: „a) grubość $\geq 3,2$ mm”;

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie. Jednocześnie w załączeniu udostępniamy poprawiony załącznik nr 1 - formularz oferty, w którym zmiany zostały zaznaczone czerwoną czcionką.

Zapytanie 4

Proszę o podanie przekroju istniejącej podłogi.

Odpowiedź 4

1. W odpowiedzi na zapytanie informujemy, że
 - a) Istniejąca podłoga sportowa złożona jest z następujących warstw:
 - parkiet drewniany gr. 2 cm, zniszczony;
 - papa;
 - ślepa podłoga z desek montowana na gwoździe gr. 3 cm;
 - legary drewniane w układzie krzyżowym;
 - podkładki gumowe pod legarami;
 - wylewka betonowa.
 - b) Rozstaw legarów:
 - 80 cm w osi (szerokość sali gimnastycznej);
 - 90 cm w osi (długość sali gimnastycznej);
 - c) Wymiary legara: wysokość ca 7,5 cm, szerokość ca 8 cm
 - d) Wysokość od wylewki betonowej do końca parkietu - 26 cm.

W związku z powyższymi odpowiedziami zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:

1. §XI ust.15 pkt.1) SIWZ otrzymuje brzmienie: „oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana Jn.: Gmina Miejska Iława, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, **Oferta w postępowaniu ZP.271.22.2018 pn. „Wykonanie nowej podłogi sportowej w sali gimnastycznej, w ramach zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Iławie”. - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 09.08.2018r. godz. 11.00.”**
2. §XII ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: „Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, w pokoju 110 (KANCELARIA) w terminie do dnia **09.08.2018r. do godziny 10.30”**.
3. §XII ust.4 SIWZ otrzymuje brzmienie: „Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, w pok. 215 w dniu **09.08.2018r. o godz. 11.00”**.

Zamawiający dokona odpowiednich zmian w ogłoszeniu o zamówieniu.

**z up. Burmistrza
I ZASTĘPCA BURMISTRZA**

Mariola Zurojewska

Załączniki:

1. Poprawiony załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy,