



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie

14-200 Iława, ul. Sienkiewicza 10, tel. 89 649 04 20, fax 89 649 04 21, e-mail: psse.ilawa@sanepid.olsztyn.pl

Iława, 24 października 2018 r.

HK.0444.60.2018

Burmistrz Miasta Iławy
ul. Niepodległości 13
14-200 Iława

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie na podstawie art. 344 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 z późn.zm.), § 6. ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2016 r., poz. 1602), przesyła ocenę jakości wody w kąpielisku nad jeziorem Jeziorak Duży: **Kąpielisko Miejskie w Iławie – Kajki**. Wyżej wymienioną ocenę sezonową przygotowano podsumowując środki zarządzenia podjęte przez organizatora i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie.

1. Organizatorem kąpieliska - Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Iławie.
2. Organizator określił profil wody w kąpielisku.
3. Rada Miejska w Iławie przyjęła uchwałę w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2018 oraz ustaliła sezon kąpieliskowy na terenie Miasta Iławy w okresie od 20.06.2018 r. do 31.08.2018 r.
4. Dla kąpieliska wyznaczono punkt pobierania próbek wody do badań i uzgodniono harmonogram pobierania próbek.
5. Organizator kąpieliska pobierał próbki wody zgodnie z ustalonym harmonogramem badań i w punktach ustalonych z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Iławie.
6. Pobieranie i transport próbek realizowano zgodnie z obowiązującą instrukcją pobierania próbek wody do badań mikrobiologicznych.
7. W ramach realizacji badań kontroli urzędowej pobrano łącznie 1 próbkę wody (13.06.2018 r.) z kąpieliska przed sezonem i 3 próbki wody (9.07.2018 r., 30.07.2018 r., 14.08.2018 r.) w ramach kontroli wewnętrznej.
8. Na podstawie sprawozdań z badań jakości wody w kąpielisku przeprowadzonych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie wydał 4 bieżące oceny o jakości wody w kąpielisku. W bieżącym sezonie kąpielowym nie stwierdzano przekroczeń wartości badanych parametrów określonych w ww. rozporządzeniu, tj.: Enterokoków kałowych i *Escherichia coli*. – *woda była przydatna do kąpieli*.
9. Organizator kąpieliska systematycznie, wizualnie nadzorował wody w prowadzonym kąpielisku i wody zasilające to kąpielisko pod kątem występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie zdrowia kąpiących się osób.
10. Organizator informował kąpiących się o jakości wody w kąpielisku poprzez umieszczanie bieżących ocen o jakości wody na tablicy ogłoszeń.
11. Kąpielisko było oznaczone przy użyciu tablicy informacyjnej spełniającej wymagania określone w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz. U. Nr 91, poz. 527).

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODRĘKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

12. Wśród mieszkańców i turystów upowszechniano informacje o jakości wody w kąpielisku poprzez umieszczanie bieżących danych w serwisie kąpieliskowym na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego.
13. Dokumentowanie kontroli wewnętrznej jakości wody w kąpieliskach przez ich organizatora spełniało wymagania określone w § 9 ust. 1. rozporządzenia MZ z dnia 8 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1602).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Iławie

mgr inż. Jolanta Labiś
specjalista higieny

Do wiadomości:

1. Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, ul. Niepodległości 11B, 14-200 Iława
2. a.a.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie

14-200 Iława, ul. Sienkiewicza 10, tel. 89 649 04 20, fax 89 649 04 21, e-mail: psse.ilawa@sanepid.olsztyn.pl

Iława, 24 października 2018 r.

HK.0444.59.2018

Burmistrz Miasta Iławy
ul. Niepodległości 13
14-200 Iława

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie na podstawie art. 344 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 z późn.zm.), § 6. ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2016 r., poz. 1602), przesyła ocenę jakości wody w kąpielisku nad jeziorem Jeziorak Duży: **Kąpielisko Miejskie w Iławie – Chodkiewiczza**. Wyżej wymienioną ocenę sezonową przygotowano podsumowując środki zarządzania podjęte przez organizatora i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie.

1. Organizatorem kąpieliska - Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Iławie.
2. Organizator określił profil wody w kąpielisku.
3. Rada Miejska w Iławie przyjęła uchwałę w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2018 oraz ustaliła sezon kąpieliskowy na terenie Miasta Iławy w okresie od 20.06.2018 r. do 31.08.2018 r.
4. Dla kąpieliska wyznaczono punkt pobierania próbek wody do badań i uzgodniono harmonogram pobierania próbek.
5. Organizator kąpieliska pobierał próbki wody zgodnie z ustalonym harmonogramem badań i w punktach ustalonych z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Iławie.
6. Pobieranie i transport próbek realizowano zgodnie z obowiązującą instrukcją pobierania próbek wody do badań mikrobiologicznych.
7. W ramach realizacji badań kontroli urzędowej pobrano łącznie 1 próbkę wody (13.06.2018 r.) z kąpieliska przed sezonem i 3 próbki wody (9.07.2018 r., 30.07.2018 r., 14.08.2018 r.) w ramach kontroli wewnętrznej.
8. Na podstawie sprawozdań z badań jakości wody w kąpielisku przeprowadzonych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie wydał 4 bieżące oceny o jakości wody w kąpielisku. W bieżącym sezonie kąpielowym nie stwierdzano przekroczenia wartości badanych parametrów określonych w ww. rozporządzeniu, tj.: Enterokoków kałowych i *Escherichia coli*. – *woda była przydatna do kąpieli*.
9. Organizator kąpieliska systematycznie, wizualnie nadzorował wody w prowadzonym kąpielisku i wody zasilające to kąpielisko pod kątem występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie zdrowia kąpiących się osób.
10. Organizator informował kąpiących się o jakości wody w kąpielisku poprzez umieszczanie bieżących ocen o jakości wody na tablicy ogłoszeń.
11. Kąpielisko było oznaczone przy użyciu tablicy informacyjnej spełniającej wymagania określone w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz. U. Nr 91, poz. 527).

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODEWKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

12. Wśród mieszkańców i turystów upowszechniano informacje o jakości wody w kąpielisku poprzez umieszczanie bieżących danych w serwisie kąpieliskowym na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego.
13. Dokumentowanie kontroli wewnętrznej jakości wody w kąpieliskach przez ich organizatora spełniało wymagania określone w § 9 ust. 1. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1602).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Hławie

mgr inż. Jolanta Labiś
specjalista higieny

Do wiadomości:

1. Hławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, ul. Niepodległości 11B, 14-200 Hława
2. a.a.