



GMINA MIEJSKA ŁAWA

Ława, dnia 10.05.2018r.

### Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

**Dotyczy: postępowania znak: ZP.271.16.2019** o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 pn: Budowa ulic na terenie miasta Ławy.

### Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku z wpływieniem zapytań do treści SIWZ Zamawiający udziela odpowiedzi do treści SIWZ pn. Budowa ulic na terenie miasta Ławy:

#### Zapytanie 1

Czy Zamawiający dopuści dla wszystkich części Zamówienia wykonanie podbudowy w technologii równoważnej do podbudowy betonowej tj. z destruktu betonowego sortowanego o uziarnieniu 0-63mm, zawartości zanieczyszczeń do 0,1%, kategorii uziarnienia Ga90, mrozoodporności min F4, wartości wskaźnika CBR  $\geq 80\%$ , wrażliwości na mróz określonej wskaźnikiem piaskowym powyżej 45 oraz zawartości pyłów UF1?

#### Odpowiedź 1

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że zgodnie zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie nie jest rozwiązaniem równoważnym, gdyż dotyczy materiałów pochodzących z wtórnego wytworzenia. Dokumentacja zakłada wykonanie zamówienia z materiałów pochodzących z pierwotnej produkcji. Jednakże po dokonanej analizie Zamawiający dopuszcza zastosowanie podbudowy z destruktu betonowego sortowanego pod warunkiem uzyskania parametrów, o których mowa w STWiORB **D-04.04.02b/2013**, którą Zamawiający udostępni w załączeniu.

#### Zapytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, że na ul. Wiśniowej należy zastosować podbudowę betonową pod nawierzchnię bitumiczną.

#### Odpowiedź 2

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający potwierdza, że pod nawierzchnię asfaltową w ciągu ul. Wiśniowej należy zastosować podbudowę betonową z betonu  $R_m=6-9$  MPa zgodnie z SST D-04.06.01/2003 lub inną za zgodą Inspektora Nadzoru i Inwestora spełniającą wymagania normy PN-EN 13242+A1:2010, dla której wymagania zostały określone w SST.

W związku z powyższymi odpowiedziami zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:

1. w §XI ust.15 pkt.1) SIWZ otrzymuje brzmienie: „oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana jn.: Gmina Miejska Ława, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Ławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Ława, Oferta w postępowaniu **ZP.271.16.2019** pn. „Budowa ulic na terenie miasta Ławy”. - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. **16.05.2019r. godz. 11.00**”

2. w §XII ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: „Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta Ławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Ława, w pokoju 110 (KANCELARIA) w terminie do dnia **16.05.2019r. do godziny 10.30**”
3. w §XII ust.4 SIWZ otrzymuje brzmienie: „Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta Ławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Ława, w pok. 215 w dniu **16.05.2019r. o godz. 11.00**”.

Zamawiający dokona odpowiednich zmian w ogłoszeniu o zamówieniu.

**B U R M I S T R Z  
M I A S T A Ł A W Y**

*Dawid Kopaczewski*