



**Iławskie  
Wodociągi**

Sp. z o.o.



L. dz. 5022/2019

wniosek  
20.11.2019

**Gmina Miejska Iława**

**ul. Niepodległości 13**

**14-200 Iława**

*Dot.: wniosku o wydanie warunków technicznych odłączenia przyłączy wod.-kan. do budynku przy ul. 1-go Maja 5A.*

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12 listopada 2019 r., Iławskie Wodociągi Sp. z o.o. określa warunki techniczne odłączenia przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do budynku warsztatów terapii zajęciowej przy ul. 1-go Maja 5A w Iławie (działka nr 8/1 obręb 0009):

**1. Przyłącze wodociągowe:**

- a) określa się miejsce odłączenia przyłącza wodociągowego w pobliżu włączenia do sieci wodociągowej od strony ul. Andersa. Odłączenie wykonać poprzez odkopanie i wstawienie zasuwki odcinającej w pasie zieleni ulicy Andersa, zaś na działce inwestora poprzez odkopanie i zaślepienie,
- b) przed odcięciem przyłącza należy odczytać stan wodomierza w celu ostatecznego rozliczenia należności za dostawę wody i odbiór ścieków.

**2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej:**

- a) określa się miejsce odłączenia przyłącza kanalizacyjnego w studni o rzędnych 116,68/114,16 na działce nr 2/2 poprzez trwałe zamurowanie oczka w studni w miejscu włączenia do sieci kanalizacji sanitarnej. Zaślepienie oczka należy wykonać również w studni o rzędnych 116,29/114,35 na działce nr 8/1.

**UWAGA:**

1. Odcięcie przyłączy należy wykonać pod nadzorem Iławskich Wodociągów Sp. z o.o.
2. Po wykonaniu odłączeń zasypać wykopy i przywrócić teren do stanu pierwotnego.
3. W przypadku pozostawienia nieczynnych rur w gruncie, geodeta uprawniony zobowiązany jest do wniesienia na inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oznaczenia tych przewodów jako nieczynne.

Iławskie Wodociągi Sp. z o.o., 14-202 Iława, ul. Wodna 2, tel./fax 89 648 51 23, e-mail: wodociagi@poczta.onet.pl, www.ilawskiewodociagi.pl

Dział sieci kanalizacyjnej  
14-200 Iława, Al. Jana Pawła II 9  
tel. 89 648 23 25

Oczyszczalnia ścieków  
14-200 Dziarny, k. Iławy  
tel. 89 648 51 33

Dział sieci wodociągowej  
14-202 Iława, ul. Wodna 2  
tel. 89 644 94 81, 89 644 94 82

Dział Techniczny, 14-200 Dziarny, k. Iławy, tel. 89 644 31 31

4. Ponowne podłączenie ewentualnej nowej zabudowy do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej, możliwe będzie tylko po spełnieniu przez Odbiorcę warunków przewidzianych dla wykonania nowych podłączeń tj. od uzyskania warunków technicznych aż do odbioru technicznego nowego przyłącza.

  
PREZES ZARZĄDU  
*mgr inż. Jerzy Biereg*  
.....

Warunki techniczne opracowano na podstawie: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2018.1202 t.j. z dnia 2018.06.22), Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U.2018.2268 t.j. z dnia 2018.12.04), Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068 t.j. z dnia 2018.10.30), Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2018.1454 t.j. z dnia 2018.07.30), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 t.j. z dnia 2015.09.18), Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2018.1152 t.j. z dnia 2018.06.14) oraz Regulaminu zasad korzystania z usług Iławskich Wodociągów Sp. z o.o. w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków.