

**Burmistrz Miasta
Iławy**

Iława, dnia 13.07.2011r

**Do wszystkich zainteresowanych
wykonawców**

Znak sprawy OO.3410-19/11

Pismo znak OO.3410-19/2/11

Dotyczy: postępowania znak OO-3410-19/11 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na: **budowę drogi do terenów na zapleczu ul. Barlickiego wraz z budową parkingu**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku ze zwróceniem się wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na budowę drogi do terenów na zapleczu ul. Barlickiego wraz z budową parkingu:

Zapytanie 3

Dot. Słupów oświetleniowych w projekcie budowlanym jest mowa o słupach z tworzyw sztucznych, natomiast specyfikacja techniczna wskazuje słupy stalowe. Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie, jaki słupy zastosować.

Odpowiedź 3

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że w związku z istniejącym już oświetleniem oraz nowobudowanym na ul. Barlickiego do wyceny należy przyjąć słupy oświetleniowe stalowe zgodnie z wymogami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Treść wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich wykonawców. Jednocześnie zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

**BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY**
dr inż. Włodzisław Ptasznik