

Ława, dnia 15.07.2011r

**Burmistrz Miasta  
Ławy**

**Do wszystkich zainteresowanych  
wykonawców**

Znak sprawy OO.3410-20/11

Pismo znak OO.3410-20/2/11

Dotyczy: postępowania znak OO-3410-20/11 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na: **budowę drogi od ul. Dąbrowskiego do kompleksu bazy wioślarskiej i ekologicznej przystani żeglarskiej nad Jeziorakiem**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku ze zwróceniem się wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na budowę drogi od ul. Dąbrowskiego do kompleksu bazy wioślarskiej i ekologicznej przystani żeglarskiej nad Jeziorakiem:

#### **Zapytanie 2**

W materiałach przetargowych na w/w zadanie zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego brak jest projektu wykonania kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi. Prosimy o określenie sposobu odprowadzenia wody z konstrukcji drogi.

#### **Odpowiedź 2**

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania kanalizacji deszczowej. Wodę z konstrukcji drogi należy doprowadzić powierzchniowo zgodnie z rys. Nr 5 dokumentacji branża drogowa.

#### **Zapytanie 3**

Czy w związku z brakiem w materiałach przetargowych projektu kanalizacji deszczowej oraz faktem, iż na całej długości przebudowywanego odcinka drogi w podłożu występują grunty nieprzepuszczalne (gliny) Zamawiający zakłada wykonanie odwodnień w formie poboczy chłonnych z przepuszczalnego kruszywa gruboziarnistego lub drenów francuskich? Jeżeli tak, to prosimy o podanie sposobu odwodnienia.

#### **Odpowiedź 3**

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że odprowadzenie wody z konstrukcji drogi poprzez należy zrealizować poprzez wykonanie poboczy zgodnie z rysunkiem nr 5 dokumentacji projektowej branża drogowa na całej długości drogi.

Treść wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich wykonawców. Jednocześnie zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

**BURMISTRZ  
MIASTA ŁAWY**  
*dr inż. Włodzisław Ptasznik*