

**Do wszystkich zainteresowanych
wykonawców**

Znak sprawy OO.3410-25/11

Pismo znak OO.3410-25/2/11

Dotyczy: postępowania znak OO-3410-25/11 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na: zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum nr 2 w Iławie

Na podstawie art. 38 ust. 1, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku ze zwróceniem się w dniu 18.08.2011r. wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania i zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum nr 2 w Iławie:

Zapytanie 3

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wnosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie jaka nawierzchnia ma być ułożona na bieżni. W odpowiedzi z dnia 17.08.2011 Zamawiający napisał, iż należy wykonać nawierzchnię dwuwarstwową, wylewaną 7+7, przepuszczalną. Nawierzchnia typu SBR + EPDM gr. 14 mm (7+7) układana jest z rozkładarki, nie jest nawierzchnią wylewaną i nie je odpowiednia na bieżnię. Nawierzchnię wylewaną wykonuje się na podbudowie nieprzepuszczalnej, co wymaga ułożenia na warstwie ET 35 mm, szpachli nieprzepuszczalnej. Opis przedmiotu zamówienia nie zawiera informacji o konieczności wyceny i wykonania warstwy ET oraz szpachli. W naszej opinii właściwy opis powinien zawierać, 35 mm ET szpachla, SBR z rozkładarki, wylewka z EPDM.

Odpowiedź 3


W odpowiedzi na zapytanie po analizie powyższego zapytania zamawiający informuje, że nawierzchnię bieżni należy wykonać w następujący sposób: na kruszywie wykonać ET gr. min. 35 mm, SBR gr. min.10 mm z rozkładarki, natrysk z EPDM gr. min. 3 mm. Bieżnia wokół boiska ma być wykonana w kolorze czerwonym i odporna na kolce.

Treść wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich wykonawców. W związku z koniecznością uwzględnienia wyjaśnień i zmian w ofertach przygotowywanych przez Wykonawców, Zamawiający przedłuża termin składania ofert (określony w §XII ust.1 SIWZ) wyznaczając go na **24.08 2011 r. godz. 10.30.**

Z uwagi na powyższe ulegają zmianie następujące zapisy SIWZ:

1. §XII ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: „Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 212 w terminie do dnia **24.08.2011 do godziny 10.30**”
2. §XII ust.4 SIWZ otrzymuje brzmienie: „Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w pok. 215 w dniu **24.08.2011 o godz. 11.00**”
3. §XI ust.1 pkt.17 lit.a) SIWZ otrzymuje brzmienie: „koperta zewnętrzna - **nie oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana jn.: Gmina Miejska Iława, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, Oferta w postępowaniu OO.3410-25/11 na „Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum nr 2 w Iławie”. - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 24.08.2011 godz. 11.00**”

Inne zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. Treść wyjaśnienia i zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców. Ponadto zamawiający informuje, że dokona odpowiednich zmian w ogłoszeniu o zamówieniu.

z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza

mgr inż. Mariola Zarzyńska