

Numer 10/P67/06402

Miejscowość Olsztyn

Data 04-11-2010

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

1. Przyłączany obiekt: Port śródlądowy w Iławie
Lokalizacja: Iława, ul. Chodkiewicza gm. Iława miasto
działka numer 11-10/2, 11-11/2, 11-27/2, 11-28, 11-30/1, 11-31/1, 11-32/1, 11-73, 14-1
2. Grupa przyłączeniowa: IV
3. Moc przyłączeniowa: 260 kW
4. Miejsce przyłączenia: GPZ Iława [75],
Linia 15 kV PODLEŚNE [7530],
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski odejściowe przekładników prądowych w kierunku instalacji odbiorcy;
6. Rodzaj połączenia z siecią: kablowe
7. Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:
 - 7.1. Budowa linii kablowej SN 15kV o przekroju wg. potrzeb poprzez wcinę w istniejący kabel typu XUHAKXS 70mm² relacji „Iława Sienkiewicza” T-0088 – „Iława PTTK” T-0108.
 - 7.2. Budowa stacji transformatorowej kontenerowej 15/04kV z transformatorem wg. potrzeb.
 - 7.3. Budowa linii kablowej 0,4kV o przekroju wg. potrzeb do projektowanego złącza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego przy projektowanej stacji transformatorowej celem zasilania portu śródlądowego.
 - 7.4. Budowa linii kablowej 0,4kV o przekroju wg. potrzeb jako powiązanie z istniejącą linią napowietrzną AsXSn 4x50mm² obw. nr 6 (kier. Sienkiewicza) zasilanej z istniejącej stacji transformatorowej "Iława PTTK" T-0108.
 - 7.5. Budowa linii kablowej 0,4kV o przekroju wg. potrzeb jako powiązanie z istniejącą linią napowietrzną AsXSn 4x50mm² obw. nr 7 (kier. Chodkiewicza) zasilanej z istniejącej stacji transformatorowej "Iława PTTK" T-0108.
 - 7.6. Budowa linii kablowej 0,4kV o przekroju wg. potrzeb jako powiązanie z istniejącą linią napowietrzną AsXSn 4x50mm² obw. nr 9 (kier. Kormoran) zasilanej z istniejącej stacji transformatorowej "Iława PTTK" T-0108.
8. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej: $\text{tg } \Phi = 0.4$
9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
 - 9.1. Miejsce zainstalowania: złącze kablowo-pomiarowe przy stacji transformatorowej 15/0,4 kV;
 - 9.2. Rodzaj i prąd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego/głównego: o prądzie znamionowym na etapie opracowania dokumentacji, zainstalowane .
 - 9.3. Sposób pomiaru: półpośredni
 - 9.4. Liczniki:
 - 9.4.1. energii elektrycznej czynnej ze wskaźnikiem mocy maksymalnej 15-minutowej; energii elektrycznej biernej pojemnościowej; energii elektrycznej biernej indukcyjnej;
 - 9.5. Przystosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych do systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych: w kompetencjach ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie.
 - 9.6. Wymagania dodatkowe:
 - 9.6.1. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe należy zastosować wyłącznik instalacyjny oparty na rozwiązaniu zapewniającym selektywność działania zabezpieczeń.
 - 9.6.2. W obwodach wtórnych pomiaru należy wykonać zabezpieczenie obwodów napięciowych liczników.
 - 9.6.3. Urządzenia pomiarowe winny być osłonięte i przystosowane do oplombowania.

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 OlsztynSąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS0000033455Zarząd:
Leszek Nowak - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny, Wojciech Orzech - Wiceprezes Zarządu,
Dyrektor Zarządzający, Rafał Czyżewski - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju, Robert
Świerzyński - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Organizacji, Ryszard Hanc - Członek Zarząduoddzial@olsztyn.energa.pl
www.energa-operator.plNIP 583-000-11-90
Regon 190275904-00068Bank Pekao S.A. o/Olsztyn, numer konta: 19 1240 5598 1111 0000 5024 3792
Kapitał zakładowy/wpłacony 603 301 400 zł.

10. Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:

10.1. Sieć o napięciu powyżej 1 kV:

- 10.1.1. Sposób pracy punktu zerowego sieci: Rezystor pierwotny.
- 10.1.2. Napięcie znamionowe sieci: 15 kV,
- 10.1.3. Prąd zwarcia doziemnego: 209.5 A.
- 10.1.4. Czas wyłączenia zwarcia doziemnego: 0.25 s.
- 10.1.5. Moc zwarcia na szynach 15 kV w GPZ Łława : 128 MVA (Rzeczywistą wartość prądu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciaowej.).
- 10.1.6. Czas wyłączenia zwarcia w stacji: 1 s.
- 10.1.7. System ochrony od porażeń: uziemienie ochronne.
- 10.1.8. Parametry sieci elektroenergetycznej 15 kV do miejsca przyłączenia: na etapie opracowania dokumentacji.

10.2. Sieć o napięciu do 1 kV:

- 10.2.1. Układ sieci TN-C.
- 10.2.2. Napięcie znamionowe sieci: 0,4 kV.
- 10.2.3. System ochrony od porażeń: samoczynne wyłączenie zasilania.
UWAGA: Selektywność wyłączania zwań należy zapewnić poprzez bezpieczniki zainstalowane w części złączowej złącza kablowo-pomiarowego.


11. Inne ustalenia:

11.1. Projekt budowlany:

- 11.1.1. Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami przed przystąpieniem do prac budowlano-montażowych związanych z realizacją niniejszych warunków należy opracować wymaganą ww. przepisami dokumentację techniczną (projekt budowlany lub projekt zagospodarowania terenu) oraz uzyskać właściwą decyzję administracyjną.
- 11.1.2. Dokumentację techniczną sieci elektroenergetycznej/przyłącza należy uzgodnić na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji Łława;
- 11.1.3. Schemat układu pomiarowego należy uzgodnić w Wydziale Pomiarów ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie;
- 11.1.4. Opracowany projekt budowlany sieci elektroenergetycznej/przyłącza należy przedłożyć do sprawdzenia w Wydziale Rozwoju ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie;
- 11.1.5. Układ i nastawy automatyki zabezpieczeniowej należy uzgodnić na etapie projektowania w Wydziale Usług ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie;
- 11.1.6. Lokalizację złącza kablowo-pomiarowego należy uzgodnić w Wydziale Rozwoju ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie.

- 12. Użytkowane urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.
- 13. Przy realizacji niniejszych warunków przyłączenia należy uwzględnić wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie.
- 14. Standardy jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).
- 15. ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Należy liczyć się z możliwością przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwową dostawę energii elektrycznej można zapewnić jedynie poprzez zainstalowanie własnego źródła energii (np. agregatu prądotwórczego, urządzenia UPS, itp.) po uzgodnieniu warunków jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie.
- 16. Zawarcie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na zasadach określonych w tej umowie. Projekt umowy o przyłączenie stanowi załącznik do niniejszych warunków.
- 17. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich określenia.


OPRACOWAŁ:
Pijanowski Bogdan



Otrzymują:

- 1. Gmina Miejska Łława
ul. Niepodległości 13, 14-200 Łława
- 2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

ZATWIERDZIŁ

Dyrektor ds. Technicznych
Prokurent

Zbigniew Szprengiel

**UMOWA O PRZYŁĄCZENIE
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ nr 10/P67/R06402**

zawarta w dniu 23.11.2010* roku w Olsztynie, której Stronami są:

[* datę zawarcia umowy wpisuje Operator]

ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 80-557 przy ulicy Marynarki Polskiej 130 (Oddział w Olsztynie), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku (VII Wydział Gospodarczy) pod numerem KRS 0000033455, NIP 583-000-11-90, o kapitale zakładowym w wysokości 603.301.400 złotych (opłaconym w całości), **zwana dalej „Operatorem”**, reprezentowana przez:

(1) Konrad Skórzyński,

(2) Zbigniew Szprengiel,

oraz

Gmina Miejska Iława, siedziba: Iława ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd w (Wydział)
pod numerem KRS, NIP 744-166-00-83, o kapitale zakładowym w wysokości złotych, nr rachunku bankowego, **zwana dalej "Podmiotem Przyłączanym"**, reprezentowana przez:

(1) Burmistrz Miasta Iławy - Włodzimierz Ptarmika

przy kontrasygnacji: Skarbnik Miasta Iławy - Jolanta Okotowska

o następującej treści:

§ 1. [Definicje]

1. Ilekroć w dalszych postanowieniach niniejszej umowy używane będą następujące pojęcia należy je rozumieć jako:
 - 1). **Prawo Energetyczne** – ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity z 16 maja 2006 roku, Dz.U. Nr 89, poz.625 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy;
 - 2). **Sieć** – należące do Operatora instalacje, połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej;
 - 3). **Przyłącze** – odcinek lub element Sieci służący do połączenia Instalacji Przyłączanej, o wymaganej przez Podmiot Przyłączany mocy przyłączeniowej, z pozostałą częścią Sieci;
 - 4). **Instalacja Przyłączana** – instalacje, urządzenia lub sieci, które zgodnie z niniejszą umową mają zostać przyłączone do Sieci;
 - 5). **Warunki Przyłączenia** – Warunki Przyłączenia określone Podmiotowi Przyłączanemu przez Operatora o nr 10/P67/06402 z dnia 04.11.2010 roku;
 - 6). **Przeszkody Przyłączenia** – wszelkiego rodzaju przeszkody w przyłączeniu Instalacji Przyłączanej do Sieci leżące po stronie Podmiotu Przyłączanego, zaś w szczególności przeszkody wynikające z projektowanej zabudowy (niwelacja terenu do wymaganych rzędnych, wyznaczenie dróg dojazdowych, uwolnienie terenu, wyznaczenie miejsca pod budowę urządzeń energetycznych i podobne);
 - 7). **Miejsce Rozgraniczenia Własności** – miejsce rozgraniczenia własności Sieci i własności Instalacji Przyłączanej;
 - 8). **Rozbudowa Sieci** – budowę, rozbudowę lub przebudowę Sieci w zakresie niezbędnym do zrealizowania przyłączenia Instalacji Przyłączanej do Sieci w zakresie przekraczającym budowę Przyłącza;
 - 9). **Miejsce Dostarczania Energii** – punkt w Sieci, do którego będzie dostarczana energia elektryczna, będący jednocześnie miejscem jej odbioru;
 - 10). **Odbiór Techniczny** – czynności sprawdzenia i odbioru technicznego Przyłącza i/lub Rozbudowy Sieci dokonywane przez Operatora;
 - 11). **Taryfa Operatora** – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich zastosowania, opracowany przez Operatora i wprowadzony jako obowiązujący w trybie określonym w Prawie Energetycznym;
 - 12). **Moc Przyłączeniowa** – moc czynną, planowaną do pobierania z Sieci, stanowiącą wartość maksymalną wyznaczaną w ciągu każdej godziny okresu rozliczeniowego ze średnich wartości tej mocy w okresach 15-minutowych, służącą do zaprojektowania Przyłącza.
2. Wszystkie inne pojęcia i zwroty użyte w niniejszej Umowie, nie zdefiniowane w ust. 1 powyżej, posiadają znaczenie określone w Prawie Energetycznym.

§ 2. [Przedmiot Umowy]

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie wzajemnych praw i obowiązków Operatora oraz Podmiotu Przyłączanego w zakresie przyłączenia do Sieci Instalacji Przyłączanej znajdującej się w obiekcie: Port śródlądowy w Iławie, zlokalizowanym w miejscowości Iława ul. Chodkiewicza dz. 11-10/2, 11-11/2, 11-27/2, 11-28, 11-30/1, 11-31/1, 11-32/1, 11-73, 14-1 gm. M. Iława.
2. Tytułem niniejszej umowy, Operator zobowiązuje się do budowy Przyłącza oraz Rozbudowy Sieci w sposób uwzględniający Warunki Przyłączenia w terminie 15 miesięcy licząc od dnia wpłaty zaliczki, o której mowa w §6 poniżej, zaś Podmiot Przyłączany zobowiązuje się do wykonania Instalacji Przyłączanej w terminie i sposób umożliwiający jej przyłączenie do Sieci oraz do zapłaty opłaty za przyłączenie, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
3. Przyłączenie Instalacji Przyłączanej do Sieci zostanie zrealizowane z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących

- przepisów prawa, zaś w szczególności z przepisów Prawa Energetycznego.
4. Operator może powierzyć osobom trzecim zrealizowanie całości lub części prac związanych z przyłączeniem Instalacji Przyłączanej do Sieci. Za działania i zaniechania tych osób Operator odpowiada jak za własne działania i zaniechania.
 5. Strony zgodnie oświadczają, że:
 - 1). Miejscem Rozgraniczenia Własności będą: zaciski odejściowe przekładników prądowych w kierunku instalacji odbiorcy,;
 - 2). Miejscem Dostarczania Energii będą: zaciski odejściowe przekładników prądowych w kierunku instalacji odbiorcy,;
 - 3). Moc Przyłączeniowa wyniesie 260 kW,
 - 4). Podmiot Przyłączany zalicza się do IV grupy przyłączeniowej.
 6. Podmiot Przyłączany oświadcza, że dysponuje tytułem prawnym do Obiektu Przyłączanego.
 7. Podmiot Przyłączany oświadcza, że ilość energii elektrycznej przewidywanej do odbioru przez Instalację Przyłączaną wynosić będzie 624000 kWh rocznie.
 8. Strony przewidują, że zawarcie umowy, na podstawie, której nastąpi dostarczenie energii elektrycznej nastąpi w terminie 7 dni od dnia doręczenia Podmiotowi Przyłączanemu dokumentu pn. „Oświadczenie o wykonaniu przyłączenia”, o którym mowa w §5 ust. 3 pkt 4 poniżej.
 9. Operator oświadcza, że prace projektowe dotyczące przyłączenia Instalacji Przyłączanej do Sieci mogą ujawnić konieczność objęcia zakresem Rozbudowy Sieci lub budowy Przyłącza nieruchomości należących do osób trzecich, co wymagać będzie zgody tych osób na przeprowadzenie odcinków rozbudowanej Sieci przez ich nieruchomości lub wykonania przez te osoby prac przygotowawczych, zwłaszcza niwelacyjnych.

§ 3. [Współdziałanie Podmiotu Przyłączanego]

1. Podmiot Przyłączany zobowiązany jest współdziałać z Operatorem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do przyłączenia Instalacji Przyłączanej do Sieci w Terminie Realizacji Przyłączenia.
2. Podmiot Przyłączany oświadcza, że prace budowlano – montażowe związane z realizacją Instalacji Przyłączanej rozpocznie w terminie do 31.XII.2011r. oraz zakończy w terminie do XII.2013r.
3. W ramach współdziałania, o którym mowa w ust.1, Podmiot Przyłączany jest w szczególności zobowiązany do:
 - 1). udostępnienia Operatorowi, we wskazanych przez niego terminach:
 - a). nieruchomości, na której znajduje się Obiekt Przyłączany i/lub Obiektu Przyłączanego – w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do budowy Przyłącza i Rozbudowy Sieci,
 - b). pomieszczenia lub miejsca na zainstalowanie układu pomiarowo – rozliczeniowego spełniającego wymagania określone w Warunkach Przyłączenia,
 - 2). dostarczenia Operatorowi projektu zagospodarowania działki lub terenu, na której znajduje się Obiekt Przyłączany w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy,
 - 3). zawiadamiać Operatora, pisemnie pod rygorem nieważności, o każdej zmianie adresu do korespondencji, pod rygorem uznania za skuteczne doręczenia dokonanego na ostatnio wskazany adres,
 - 4). prowadzenia robót związanych z wykonaniem Instalacji Przyłączanej z uwzględnieniem Warunków Przyłączenia,
 - 5). usunięcia wszelkich Przeszkód Przyłączenia w terminach umożliwiających Operatorowi niezakłóconą realizację Przyłącza oraz Rozbudowę Sieci,
 - 6). dostarczenia Operatorowi oświadczenia o stanie technicznym Instalacji Przyłączanej, którego formularz zostanie przesłany Podmiotowi Przyłączanemu wraz z pismem, o którym mowa w §5 ust. 3 poniżej, oznaczony jako „Wzór Oświadczenia o Gotowości Instalacji Przyłączanej”, stwierdzającego jej wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jej gotowość do załączenia pod napięcie.
4. Ponadto, Podmiot Przyłączany zobowiązuje się udostępnić Operatorowi:
 - 1). nieruchomość, na której znajduje się Obiekt Przyłączany, i/lub
 - 2). Obiekt Przyłączany,w celu wykonywania przez Operatora czynności związanych z konserwacją, naprawą, przeglądem, remontem, modernizacją i usuwaniem awarii elementów Sieci znajdujących się na terenie tej nieruchomości lub Obiektu Przyłączanego.
5. Jeżeli realizacja przyłączenia na warunkach określonych niniejszą umową wymagać będzie posadowienia elementów Sieci na nieruchomości stanowiącej własność Podmiotu Przyłączanego, Strony zgodnie oświadczają, że po zawarciu umowy podejmą negocjacje w sprawie ustanowienia tytułu prawnego dla Operatora do posadowienia elementów Sieci na tej nieruchomości.

§ 4. [Tok prac przyłączeniowych]

1. Jeżeli prace budowlano – montażowe związane z budową Przyłącza i Rozbudową Sieci prowadzone będą na nieruchomości należącej do Podmiotu Przyłączanego, Operator zobowiązany jest zawiadomić Podmiot Przyłączany o planowanym terminie rozpoczęcia tych prac z wyprzedzeniem umożliwiającym Podmiotowi Przyłączanemu przygotowanie nieruchomości, ale nie krótszym niż 14 dni przed ich rozpoczęciem.
2. W uzasadnionych przypadkach Operator będzie uprawniony do wstrzymania się z rozpoczęciem prac budowlano – montażowych związanych z realizacją Przyłącza i Rozbudową Sieci, jeżeli Podmiot Przyłączany nie rozpoczął prac budowlano – montażowych związanych z realizacją Instalacji Przyłączanej w terminie określonym w §3 ust. 2. W takim przypadku Operator powiadomi Podmiot Przyłączany o wstrzymaniu rozpoczęcia tych prac oraz wezwie go do wskazania nowego terminu, o którym mowa w §3 ust. 2. W przypadku wstrzymania rozpoczęcia prac budowlano – montażowych zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu, Termin Realizacji Przyłączenia ulegać będzie przedłużeniu o czas ich wstrzymania.
3. W zakresie w jakim realizacja przyłączenia Instalacji Przyłączanej do Sieci napotyka Przeszkodę Przyłączenia, Termin Realizacji Przyłączenia ulega przedłużeniu o czas istnienia Przeszkody Przyłączenia. Jeżeli Przeszkoda Przyłączenia nie wynika z Warunków Przyłączenia, Operator może powołać się na tę Przeszkodę jedynie w przypadku, w którym zawiadomił o niej Podmiot Przyłączany.

4. Termin Realizacji Przyłączenia ulegać będzie przedłużeniu także w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od którejkolwiek ze Stron powodujących niemożność, przy zachowaniu należytej staranności, dotrzymania Terminu Przyłączenia, w szczególności zaś w następujących przypadkach:
 - 1). z powodu spadku temperatury powietrza poniżej 0°C – Termin Realizacji Przyłączenia ulega przedłużeniu o taką ilość dni, o jaką Operator nie mógł wykonywać prac przyłączeniowych z tego powodu,
 - 2). w przypadku Braku Zgody Osoby Trzeciej na Rozbudowę Sieci lub Budowę Przyłącza – o okres od uzyskania przez Operatora informacji o Braku Zgody Osoby Trzeciej do czasu uzyskania tej zgody,
 - 3). przekroczenia przez właściwy organ ustawowego terminu zakończenia procedury administracyjnej związanej z budową Przyłącza lub Rozbudową Sieci – o czas przekroczenia ustawowych terminów.
5. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek okoliczności, o której mowa w ust. 3 i 4 powyżej, powodującej niemożność dotrzymania Terminu Realizacji Przyłączenia, Operator powiadomi – pisemnie pod rygorem nieważności – Podmiot Przyłączany o zaistnieniu takich okoliczności, ich rodzaju, oraz określi nowy Termin Realizacji Przyłączenia lub wskaże, o jaki okres Termin Realizacji Przyłączenia ulegnie przedłużeniu.

§ 5. [Zawiadomienie o Odbiorze Technicznym]

1. Operator jest zobowiązany zawiadomić Podmiot Przyłączany o dokonanej Odbiorze Technicznym zgodnie z ust. 3 poniżej.
2. Dokonanie Odbioru Technicznego stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT dokumentującej wykonanie przez Operatora obowiązków, o których mowa §2 ust. 2 powyżej.
3. Po dokonaniu Odbioru Technicznego Operator – w formie pisemnej informuje Podmiot Przyłączany o dokonanej Odbiorze Technicznym i o terminie jego dokonania oraz wzywa Podmiot Przyłączany do przedłożenia „Oświadczenia o Gotowości Instalacji Przyłączanej”, którego formularz załącza do pisma, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
4. Operator wyda Podmiotowi Przyłączanemu „Oświadczenie o wykonaniu przyłączenia” (tj. dokument stwierdzający możliwość przyłączenia Instalacji Przyłączanej do Sieci) po dokonaniu przez niego zapłaty opłaty za przyłączenie oraz po dostarczeniu „Oświadczenia o Gotowości Instalacji Przyłączanej”, o którym mowa w pkt 3. powyżej.

§ 6. [Opłata za przyłączenie]

1. Podmiot Przyłączany zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Operatora opłaty za przyłączenie wraz z należnym podatkiem od towarów i usług.
2. Podmiot Przyłączany zapłaci opłatę za przyłączenie w sposób następujący:

[Warianty do wyboru przez Podmiot Przyłączany. Wariant niewłaściwy skreślić. Brak skreślenia oznacza wybór Wariantu 1.]

Wariant 1.

- 1). Podmiot Przyłączany w terminie 21 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy zapłaci zaliczkę na poczet opłaty za przyłączenie, w kwocie 32453,20 złotych plus podatek od towarów i usług, tj. łącznie w kwocie 39592,90 złotych brutto (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt groszy), co stanowi 100% opłaty za przyłączenie obliczonej według Taryfy Operatora obowiązującej w dniu zawarcia niniejszej umowy.
- 2). Płatność nastąpi gotówką w punkcie obsługi klienta albo przelewem na rachunek bankowy Operatora widniejący w poleceniu wpłaty zaliczki / fakturze pro-forma, z zastrzeżeniem, że za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym kwotą zapłaty uznany został rachunek bankowy Operatora,
- 3). fakturę VAT potwierdzającą zapłatę zaliczki Operator wystawi w ciągu 7 dni od dnia otrzymania płatności.
- 4). Jeżeli dokonana zgodnie z pkt 1) wpłata nie pokryje całości opłaty za przyłączenie albo przekroczy wysokość tej opłaty, to Operator dokona jej ostatecznego rozliczenia i wystawi fakturę VAT i doręczy ją Podmiotowi Przyłączanemu, przy czym:
 - a). w przypadku niedopłaty – Operator wskaże w niej termin zapłaty nie krótszy niż 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez Podmiot Przyłączany;
 - b). w przypadku nadpłaty – Operator zwróci Podmiotowi Przyłączanemu tę nadpłatę w terminie 14 dni od dnia wskazania przez Podmiot Przyłączany numeru rachunku bankowego.

Wariant 2.

- 1). ~~Podmiot Przyłączany w terminie 21 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy zapłaci zaliczkę na poczet opłaty za przyłączenie w kwocie 16226,60 złotych plus podatek od towarów i usług, tj. łącznie w kwocie 19796,45 złotych brutto (słownie: dziewiętnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści pięć groszy), co stanowi 50 % opłaty za przyłączenie szacowanej na dzień zawarcia niniejszej umowy,~~
- 2). ~~Płatność zaliczki nastąpi gotówką w punkcie obsługi klienta albo przelewem na rachunek bankowy Operatora widniejący w poleceniu wpłaty zaliczki / fakturze pro-forma, z zastrzeżeniem, że za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym kwotą zapłaty uznany został rachunek bankowy Operatora,~~
- 3). ~~Fakturę VAT potwierdzającą zapłatę zaliczki Operator wystawi w ciągu 7 dni od otrzymania płatności.~~
- 4). ~~Po dokonaniu Odbioru Technicznego Podmiot Przyłączany zobowiązany jest zapłacić pozostałą część opłaty za przyłączenie w wysokości wynikającej z jej końcowego rozliczenia, przy czym ostateczna wysokość tej opłaty zostanie obliczona według Taryfy Operatora obowiązującej na dzień Odbioru Technicznego i zostanie pomniejszona o zapłaconą już wcześniej zaliczkę, o której mowa w pkt 1)~~
- 5). ~~Operator wystawi fakturę VAT na pozostałą część opłaty za przyłączenie w terminie 7 dni od Odbioru Technicznego.~~
- 6). ~~Faktura VAT, o której mowa w pkt 5) płatna będzie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Podmiotowi Przyłączanemu.~~

3. W przypadku opóźnienia przez Podmiot Przyłączany w dokonywaniu płatności w stosunku do terminów określonych w ustępach powyższych, Operator będzie uprawniony do naliczenia odsetek w wysokości ustawowej.
4. Podatek od towarów i usług będzie doliczany do wystawionych faktur VAT zgodnie ze stawkami podatku od towarów i usług

obowiązującymi w chwili wystawiania tych faktur.

§ 7. [Kary umowne]

1. W razie zawinonego opóźnienia Operatora w dotrzymaniu Terminu Realizacji Przyłączenia, Podmiot Przyłączany będzie uprawniony do żądania od Operatora zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % szacowanej opłaty za przyłączenie brutto, o której mowa w § 6, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż połowę tej opłaty.
2. Operator będzie uprawniony do żądania od Podmiotu Przyłączanego zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % szacowanej opłaty za przyłączenie brutto, o której mowa w § 6, za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu Operatorowi w określonym terminie dokumentów, o których mowa w §5 ust. 3 powyżej, nie więcej jednak niż połowę tej opłaty.

§ 8. [Odstąpienie od umowy]

1. Podmiot Przyłączany może odstąpić od niniejszej umowy, jeżeli zawinione opóźnienie Operatora w dotrzymaniu Terminu Realizacji Przyłączenia przekroczy 3 miesiące. W takim przypadku zaliczka uiszczona wcześniej na poczet opłaty przyłączeniowej podlega zwrotowi oraz Podmiot Przyłączany może żądać od Operatora zwrotu udokumentowanych kosztów poniesionych do dnia odstąpienia na realizację Instalacji Przyłączanej, jednak nie więcej niż kwota szacowanej opłaty za przyłączenie netto, o której mowa w §6 umowy.
2. Operator może odstąpić od niniejszej umowy, jeżeli:
 - 1). Podmiot Przyłączany nie wskaże nowego terminu rozpoczęcia prac budowlano – montażowych związanych z realizacją Instalacji Przyłączanej w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania, o który mowa w §4 ust. 2,
 - 2). zwłoka Podmiotu Przyłączanego w uiszczeniu zaliczki, o której mowa w § 6, przekroczy 45 dni.
3. Jeżeli Podmiot Przyłączany dopuszcza się zwłoki w wykonaniu któregośkolwiek z obowiązków określonych w §3 ust. 3 pkt. 1) – 2) oraz pkt 5), Operator może wyznaczyć Podmiotowi Przyłączanemu dodatkowy termin do wykonania, nie krótszy niż 30 dni, z zagrożeniem, iż w razie jego bezskutecznego upływu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Operatora na podstawie przesłanek określonych w ust. 2 i ust. 3 powyżej, Operator może żądać od Podmiotu Przyłączanego zwrotu udokumentowanych kosztów poniesionych do dnia odstąpienia w związku z realizacją niniejszej umowy na Rozbudowę Sieci oraz budowę Przyłącza, jednak nie więcej niż kwota szacowanej opłaty za przyłączenie netto, o której mowa w §6 umowy.
5. W przypadku, gdy realizacja przyłączenia Instalacji Przyłączanej do Sieci stanie się niemożliwa z przyczyn, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, w tym z przyczyn technicznych, prawnych lub ekonomicznych, każda ze Stron ma prawo odstąpić od umowy. W takiej sytuacji Strony są zobowiązane do wzajemnego zwrotu tego wszystkiego, co przed wygaśnięciem umowy otrzymały od siebie.
6. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej niezależnie od skutków wynikających z §4 ust. 4 powyżej, Strony podejmą starania celem uzgodnienia nowego Terminu Realizacji Przyłączenia. W powyższych przypadkach Strony nie ponoszą odpowiedzialności za terminową realizację postanowień niniejszej umowy.

§ 9. [Postanowienia końcowe]

1. Do kontaktów w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy upoważnieni są:
 - 1). ze strony Podmiotu Przyłączanego – Gmina Miejska Iława, tel. 89 649 01 49,
 - 2). ze strony Operatora – pracownicy Biura Obsługi Klienta ENERGA Obsługa i Sprzedaż Sp. z o.o. w Olsztynie, tel. 801 363 742, kom. 242 662 426.
2. W sprawach nie unormowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Energetycznego.
3. Zmiana niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Załącznikiem do niniejszej umowy są Warunki Przyłączenia.
5. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§ 10. [Ustalenia dodatkowe]

[postanowienia wariantowe / niepotrzebne skreślić]

O ile zaistnieje taka potrzeba dla należytej realizacji Przyłączenia i/lub Rozbudowy Sieci, Podmiot Przyłączany zobowiązuje się do wydzielenia i sprzedaży na rzecz Operatora nieruchomości lub jej części koniecznych dla posadowienia elementów Sieci. Sprzedaż nastąpi na podstawie odrębnego porozumienia za cenę ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego.

Podmiot Przyłączany:

BURMISTRZ
MIASTA IŁAWY

dr inż. Włodzisław Ptasznik

BEARENIEK MIASTA IŁAWY

[Podpis]

GMINA MIEJSKA IŁAWA

NIP 744-166-00-83, Regon 510743456

(adres do korespondencji)

URZĄD MIASTA IŁAWY

Operator:

Dyrektor Generalny
Prokurent

[Podpis]
Konrad Skorzyński

Dyrektor ds. Technicznych
Prokurent

[Podpis]
Zbigniew Szprengiel

Energa
operator

ENERGA OPERATOR SA
Oddział w Olsztynie
ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn
T +48 89 523 15 55
F +48 89 527 04 27
NIP 583-000-11-00
Regon 190275904-00068

SPECJALISTA DS. ROZWOJU

[Podpis]
Bogdan Pijanowski