

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: ZP.271.15.2013 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na: konserwację i utrzymanie miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3), ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwrócić się wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na konserwację i utrzymanie miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy zamawiający.

Zapytanie 1

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie i określenie

1. Stopnia zanieczyszczenia kanałów określonych w przedmiocie zamówienia w §IV czyszczenie sieci DN 300, 400, 500, 600, 800,
2. długości, średnicy oraz stopnia zanieczyszczenia przykanalików pkt 8,
3. stopnia zanieczyszczenia studni DN 1000 i DN 1400 w pkt 9 i 10,
4. podanie pojemności separatorów i piaskowników (pkt 11)
5. w pkt 12 czyszczenie systemów ACO z wymianą zniszczonych elementów z uwagi na fakt innego podatku VAT na czyszczenie i innego na naprawy, a zatem proszę o rozdzielenie powyższych czynności,
6. w poz. 13-19 i 22-24 są to naprawy, awarie, w których nie ma możliwości określenia poprawnej ceny przed wykonaniem prac najbardziej prawidłowym i wiarygodnym byłoby wykonywanie prac wg kosztorysu powykonawczego (KNR) stosując stawki podane w ofercie Rg, Kp, Kaz,S,Z lub wg cennika Sekocenbud, Orgbud
7. We wzorze umowy §3 p-kt 7 proszę podać na jakiej podstawie Zamawiający żąda środka transportu wraz z kierowcą, z co najmniej dwoma miejscami do siedzenia dla przedstawicieli zamawiającego w celu kontroli jakości wykonywanego przedmiotu zamówienia, odbioru zleconych na dany dzień robót. Nie zapewnienie przez Wykonawcę środka transportu wraz z kierowcą w celu przeprowadzenia odbioru robót skutkuje uznaniem przez Zamawiającego, że określony rodzaj robót w danym dniu został niewykonany, co jest równoznaczne z tym, że Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za te roboty – zamawiający nie uwzględnił w/w czynności w ofercie cenowej.

Odpowiedź 1

Ad. 1.

Stopień zanieczyszczenia kanałów DN 300, 400, 500, 600, 800 wypełnionych osadem do 2/3 wysokości kanału.

Ad. 2.

Długość przykanalików do 10m, średnica do DN 200, stopień zanieczyszczenia przykanalików – kanałów wypełnionych osadem do 1/2 wysokości kanału.

Ad. 3.

Stopień zanieczyszczenia studni DN 1000 i DN 1400 – grubość osadu do 60 cm

Ad. 4.

poniżej zestawienie separatorów będących przedmiotem zamówienia wraz z ich pojemnością oraz pojemnością osadnika:

Zestawienie separatorów do przetargu					
Separator	Ilość separatorów	Pojemność separatora m3	Pojemność osadnika m3	Pojemność magazynowania oleju m3	Nr mapki
ul. J III Sobieskiego (Przepompownia)	1	13,420	2,350	3,000	1
ul. Królowej Jadwigi (Yellow)	1	10,060	1,750	3,000	2
ul. Mickiewicza	1	10,060	1,750	3,000	3

ul. Chodkiewicza	1	2,650	0,650	0,460	4
ul. Dąbrowskiego (Policja-przystań)	1	2,650	0,590	0,360	5
ul. Dąbrowskiego (od Barlickiego)	1	6,600	1,130	2,100	6
ul. Barlickiego	1	2,650	0,650	0,460	7
Al. Jana Pawła II (estakada-Barlickiego)	1	2,650	0,650	0,460	8
Al. Jana Pawła II (od Owocowej)	1	2,650	0,650	0,460	9
ul. Ostródzka (Al. Jana Pawła II)	2	5,180	1,050	0,730	10
ul. Owocowa (Al. Jana Pawła II)	1	2,650	0,650	0,460	11
ul. Wiśniowa	1	5,180	1,050	0,730	12
ul. Produkcyjna	1	2,650	0,650	0,460	13
ul. Ostródzka (cmentarz - ławka)	1	2,650	0,650	0,460	14
Al. Jana Pawła II (Ekodrób)	1	2,650	0,650	0,460	15
Al. Jana Pawła II (Ogrody)	1	2,650	0,650	0,460	16
ul. Piaskowa	3	13,420	2,350	3,000	17
ul. Jagiellończyka	1	10,060	1,750	3,000	18
ul. Kajki	1	10,060	1,750	3,000	19
ul. Sikorskiego (bud. nr 53-55)	1	12,760	2,000	0,700	20
ul. Sikorskiego (bud. nr 63)	1	12,760	2,000	7,000	21
ul. Wyczółkowskiego	1	2,650	0,650	0,460	22
Razem	25				

Ad. 5.

Pkt 12 Tabeli elementów rozliczeniowych zmienia się na „Czyszczenie systemów ACO; jednostka miary – m; ilość – 10”,
 po pkt 12 dodaje się pkt 12a w treści „Wymiana zniszczonych elementów ACO; jednostka miary – m; ilość – 10”.

W załączeniu poprawiony formularz cenowy wzór nr 1. jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia się w powyższym zakresie załącznik nr 1 do wzoru.

Ad. 6.

Do poprawnego określenia cen na naprawy i awarie opisane w poz. 13-19 i 22-24 należy przyjąć jn.:

- 1) Wyszczególnienie robót dla wyceny poz. 13 – 14:
 - a. zdjęcie kratki ściekowej lub innego przykrycia (*istniejących*),
 - b. rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki,
 - c. odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokół urządzenia,
 - d. zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze /chodnik/,
 - e. wykonanie deskowania,
 - f. ułożenie i zagęszczenie betonu.
 - g. rozebranie deskowania,
 - h. osadzenie kratki ściekowej lub innego przykrycia (*istniejących*) na zaprawie cementowej wraz z jej przygotowaniem,
 - i. remont nawierzchni przy studzience.
- 2) Dla poz. 15: wycena indywidualna montażu kratki ściekowej ulicznej (rusztu) kl. C 250 400x600 – STANDARD (**materiał wykonawcy**).
- 3) Wyszczególnienie robót dla wyceny poz. 16:
 - a. zdjęcie włazu kanałowego (korpus + pokrywa),
 - b. rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki,
 - c. odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokół urządzenia,
 - d. zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze /chodnik/,
 - e. wykonanie deskowania,
 - f. ułożenie i zagęszczenie betonu.
 - g. rozebranie deskowania,
 - h. montaż włazu kanałowego kl. D 400, DN 600, pokrywa 680 mm (**materiał wykonawcy**) na zaprawie cementowej wraz z jej przygotowaniem,
 - i. remont nawierzchni przy studzience.
- 4) Dla poz. 17: wycena indywidualna wymiany odcinka rury kamionkowej/betonowej DN 300 – 10 m (uśredniona cena dla rury kamionkowej DN 300 lub rury betonowej DN 300) polegającej na wymianie ww. odcinka rury kamionkowej/betonowej DN 300 przy nw. założeniu robót dla 2,0 m odcinka rury:
 - a. rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej polbruk o pow. 2,0 x 1,5 m,
 - b. wykop w gr. kat III-IV na gł. do 2,0 m.
 - c. demontaż rury betonowej/kamionkowej

- d. ułożenie rury betonowej/kamionkowej DN 300 na podsypce piaskowej gr. 10 cm,
 - e. zasypanie wykopu z rozścieleniem i ubiciem gruntu warstwami o gr. 20 cm,
 - f. wykonanie podbudowy pod warstwę konstrukcyjną nawierzchni z betonu B-15,
 - g. ułożenie nawierzchni z kostki betonowej polbruk o pow. 2,0 x 1,5 m na podsypce piaskowej gr. 10 cm,
 - h. wywiezienie pozostałości po robotach remontowych.
- 5) Dla poz. 18: wycena indywidualna wymiany odcinka rury kamionkowej/betonowej DN 400 – 10 m (uśredniona cena dla rury kamionkowej DN 400 lub rury betonowej DN 400) polegającej na wymianie ww. odcinka rury kamionkowej/betonowej DN 400 przy nw. założeniu robót dla 2,0 m odcinka rury:
- a. rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej polbruk o pow. 2,0 x 1,5 m,
 - b. wykop w gr. kat III-IV na gł. do 2,0 m.
 - c. demontaż rury betonowej/kamionkowej
 - d. ułożenie rury betonowej/kamionkowej DN 400 na podsypce piaskowej gr. 10 cm,
 - e. zasypanie wykopu z rozścieleniem i ubiciem gruntu warstwami o gr. 20 cm,
 - f. wykonanie podbudowy pod warstwę konstrukcyjną nawierzchni z betonu B-15,
 - g. ułożenie nawierzchni z kostki betonowej polbruk o pow. 2,0 x 1,5 m na podsypce piaskowej gr. 10 cm,
 - h. wywiezienie pozostałości po robotach remontowych.
- 6) Dla poz. 19: wycena indywidualna naprawy studni rewizyjnej (uśredniona cena dla studni DN 1000-1200) polegającej na wymianie uszkodzonych elementów metalowych lub betonowych na nowe oraz odtworzeniu nawierzchni, w przypadku takiej konieczności.
- 7) Dla poz. 22: wycena indywidualna 1 r-g do wykonania prac innych nie ujętych w przedmiotowej tabeli elementów rozliczeniowych.
- 8) Dla poz. 23: wycena indywidualna 1 m-g do wykonania prac sprzętu dla robót innych nie ujętych w przedmiotowej tabeli elementów rozliczeniowych. Należy przyjąć uśrednioną cenę dla samochodu ciężarowego 5-10t i koparko-ładowarki (w zależności od potrzeb).
- 9) Dla poz. 24: wycena indywidualna 1 h zryczałtowanego kosztu 1 m-g pracy pompy (o parametrach ujętych w SIWZ) i 1 r-g pracy pracownika do obsługi tej pompy.

Ad. 7

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, z uwagi na fakt, iż nie wszyscy pracownicy dysponują środkiem transportu, wymaga on zabezpieczenia środka transportu od wykonawcy. Koszty z tym związane należy ująć w cenie oferty.

Zapytanie 2

W §XIII p-kt 6 SIWZ „Zaleca się aby każdy z Wykonawców odwiedził teren realizacji przedmiotu zamówienia, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem robót będących przedmiotem zamówienia celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny robót” oraz w §XVI p-kt 1 „Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji miejsca realizacji zadania i jego otoczenia w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy”

W dniu 10 czerwca 2013r stawiłem się w siedzibie Zamawiającego celem dokonania wizji przedmiotu zamówienia. Przedstawiciel zamawiającego podany w §VII pkt.11.1) SIWZ poinformował mnie, że nie przekaze mi jakichkolwiek informacji i nie wskazał miejsca realizacji zadania uniemożliwiając tym samym jego rzetelną analizę. Nie uzyskałem również informacji odnośnie lokalizacji separatorów i piaskowników określonych w SIWZ jako 25 sztuk separatorów do czyszczenia.. W/w przedstawiciel poinformował mnie, iż separatorów do czyszczenia jest dużo więcej niż określone zostały w specyfikacji i to on będzie decydował które będą czyszczone. Czy przedstawiciel Zamawiającego posiada uprawnienia do kontroli separatorów i piaskowników?. Jednostką uprawnioną do kontroli i do czyszczenia jest podmiot posiadający decyzję Marszałka Województwa na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych z grupy 13 05.

Przeglądy separatorów dokonywane są dwa razy do roku lub według instrukcji producenta danego separatora, a czyszczenia raz w roku lub według instrukcji producenta separatora. Czyszczenie separatorów, piaskowników opodatkowane są inną stawką podatku VAT niż przegląd i kontrola. W związku z powyższym proszę o wyodrębnienie powyższych czynności w ofercie cenowej.

Na jakiej podstawie Zamawiający stwierdza, że jeśli nie zostanie zawieszony przez Wykonawcę do miejsca wykonani usługi pojazdem Wykonawcy, to usługa nie będzie uznana za wykonaną.

Proszę o doprecyzowanie w p-cie 22 i p-cie 23. Prace inne robocizna, jakie?, Prace inne – prace sprzętu jakie ?

Odpowiedź 2

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że :

- w §XIII ust. 6 oraz §XVI ust.1 zamawiający zaleca się aby każdy z Wykonawców odwiedził teren realizacji przedmiotu zamówienia, lecz nie nakazuje dokonania takiego obowiązku. Jednocześnie w §XVI ust.2 Zamawiający wyraźnie wskazał, iż Zamawiający **nie przewiduje spotkania wyjaśniającego ani wizyty na miejscu realizacji zadania**. Zgodnie z art. 9 ust.1 ustawy Pzp oraz §VIII SIWZ postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. W związku z tym Wykonawca, który zapoznał się z treścią SIWZ w przypadku posiadania wątpliwości co do jej zapisów zgodnie z art. 38 ust.1 może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. W przedmiotowym przypadku, jeżeli Wykonawca chciał poznać lokalizację separatorów przeznaczonych do czyszczenia zobowiązany był takie zapytanie skierować na piśmie. Udzielenie informacji ustnej spowodowałoby naruszenie art. 7 ust.1 ustawy Pzp w zakresie równego traktowania Wykonawców. Przedstawiciel odmawiając udzielenia informacji

Zamawiającego ustnie postąpił prawidłowo zgodnie z przepisami ustawy Pzp. W załączeniu mapki z lokalizacją separatorów przeznaczonych do czyszczenia.

- Przedstawiciel zamawiającego poinformował prawidłowo Wykonawcę, iż miasto Iława posiada więcej niż 25 separatorów. Jednakże z uwagi na ograniczone środki zamawiającego na ten cel, zamawiający wyznaczył 25 separatorów na terenie miasta całego miasta Iławy.
- W odpowiedzi na pytanie czy przedstawiciel Zamawiającego posiada uprawnienia do kontroli separatorów i piaskowników Zamawiający informuje, że pytanie nie jest związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
- Zamawiający nie będzie dodawał do formularza ofertowego pozycji przegląd i kontrola, gdyż w nawiązaniu do powyższych odpowiedzi wskazał 25 separatorów przeznaczonych do czyszczenia .
- W odpowiedzi na zapytanie jakiej podstawie Zamawiający stwierdza, że jeśli nie zostanie zawieszony przez Wykonawcę do miejsca wykonania usługi pojazdem Wykonawcy, to usługa nie będzie uznana za wykonaną Zamawiający informuje, że z uwagi na fakt, iż nie wszyscy pracownicy dysponują środkiem transportu, wymaga on zabezpieczenia środka transportu od wykonawcy. Koszty z tym związane należy ująć w cenie oferty. Jest to wymóg umowny stawiany przez Zamawiającego umożliwiający kontrolę wykonanych prac przez przedstawiciela Zamawiającego., Jeżeli Wykonawca nie akceptuje tego wymogu nie musi przestępować do realizacji przedmiotu zamówienia. Ponadto Prace stanowiące przedmiot zamówienia nie będą wykonywane jednorazowo, lecz w różnych odstępach czasowych i w różnych częściach miasta Iławy, co jednocześnie będzie powodowało konieczność przemieszczania się po terenie miasta oraz dokonywanie czynności odbiorowych w różnych miejscach i terminach. Zamawiający w przedmiotowej odpowiedzi wyraźnie wskazał, iż koszt zapewnienia takiego środka transportu ma być ujęty w cenie oferty. Wymóg ten dotyczy wszystkich zainteresowanych Wykonawców, co nie stanowi naruszenia jakiegokolwiek przepisu ustawy Pzp, a stanowi część realizacji przedmiotu zamówienia.
- W pkt 22 i 23 patrz odpowiedź 1 ad. 6.

Jednocześnie zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 38 ust. 1a przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu termin ten upłynął w dniu 10.06.2013r.

Ponadto zamawiający informuje, że termin składania ofert ustalony pismem z dnia 11.06.2013r. nie ulega zmianie i upływa w dniu **19.06.2013r godz. 09.30.**

z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza

mgr inż. Ryszard Zawrynowicz

Załączniki:

1. Poprawiony wzór nr 1 – Formularz cenowy,
2. Lokalizacja separatorów na terenie miasta Iławy