

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: ZP.271.18.2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na: budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 w Ławie

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013, poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku ze zwróceniem się wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 1 w Ławie:

Zapytanie 183

W wyjaśnieniach i z dnia 11.07.2014 jest odpowiedź nr 27 w której informuje się, że okno Ow3 w holu na parterze ma mieć odporność EI30. W wyżej wymienionym pomieszczeniu jest także okno Ow2 czy ono nie ma posiadać odporności ogniowej? Prosimy także o wyjaśnienie czy cała witryna SO1 ma mieć odporność EI30 (według naszej wiedzy nie ma zasadności wykonania zewnętrznej witryny jako EI30 a taki sposób jej wykonania wygeneruje bardzo duże koszty).

Odpowiedź 183

W odpowiedzi na zapytanie informuje, że zamawiający po konsultacjach z projektantem podtrzymuje podaną wcześniej odpowiedź. Wymóg zastosowania odporności EI 30 wspomnianej w odpowiedzi nr 27, wynika z zapisów w WT par. 256, pkt 5. Przestrzeń objęta ww. wymaganiami dotyczy holu głównego oraz szatni (pom. nr 0.05). Szatnia bowiem posiada okno podawcze, które większość czasu będzie otwarte, w celu możliwości podawania odzieży wierzchniej. Okno to projektuje się rozsuwane bez odporności EI (4 jednakowe tafle szklane zsuwane poziomo w jedną stronę). Drzwi do pom. 0.05 jako EI 30, co zostało już opisane w odp. 27.

Zapytanie 184

W opisie technicznym znajduje się zapis, że przy wykonaniu okładzin ściennych z glazury należy użyć dekorów. Po przeanalizowaniu rysunku z dokumentacji wykonawczej stwierdzamy, że koszt dostawy dekorów będzie około 60 000 zł netto (przy założeniu, że wszystkie ściany w pomieszczeniach -1.10, 0.17, 1.13, 1.14 wykonujemy według schematu wskazanego na rysunku A.24). Prosimy, więc o zgodę na zmianę sposobu układania kafli na ścianach i usunięcie drogich dekorów (ściany proponujemy wykonać z standardowych płytek np. białych i czerwonych /niebieskich).

Odpowiedź 184

Zamawiający po konsultacjach z projektantem zgadza się na zmianę dekorów na tradycyjne płytki w kolorze jak dekor (do akceptacji na budowie). Sposób układania i rozmiary płytek pozostają jednak bez zmian.

Jednocześnie zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 1b przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu termin ten upłynął w dniu **30.06.2014r.** Termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa w dniu **25.07.2014r. o godz. 10.30.**

z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza


mgr inż. Ryszard Ławrynowicz