

**GMINA MIEJSKA IŁAWA**  
NIP 744-166-00-83, Regon 510743456  
(adres do korespondencji)  
**URZĄD MIASTA IŁAWY**  
ul. Niepodległości 13  
14-200 IŁAWA

Iława, dnia 07.05.2015r.

**Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców**

**Dotyczy:** postępowania znak: ZP.271.16.2015 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na: budowę ulicy Lipowej w Iławie (etap I).

**Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013, poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku ze zwróceniem się wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na **budowę ulicy Lipowej w Iławie (etap 1)**:

**Zapytanie 11**

Jaka rura ma być zastosowana do wbudowania kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: czy PP 160 lita ewentualnie PP trójwarstwowa tak jak podaje opis w projekcie wykonawczym (punkt 2.2.2) czy też PCV 160 SN8 lita jak wskazuje przedmiar oraz profil podłużny kanalizacji grawitacyjnej?

**Odpowiedź 11**

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że do wybudowania kanalizacji grawitacyjnej ma być zastosowana rura PCV 160 SN8 lita.

Jednocześnie zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 1b przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu termin ten upłynął w dniu **06.05.2015r.**

z up. Burmistrza  
I ZASTĘPCA BURMISTRZA  
*Mariola Zdrojevska*