

GMINA MIEJSKA ŁAWA
NIP 744-166-00-83, Regon 510743456
(adres do korespondencji)
URZĄD MIASTA ŁAWY
ul. Niepodległości 13
14-200 ŁAWA

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: ZP.271.17.2015 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na: wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Ława.

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013, poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku ze zwróceniem się wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Miejską Ława:

Zapytanie 1

Czy linię napowietrzną znajdującą się w pasie ul. Chrobrego należy traktować jako kolidującą z drogą i zaprojektować skablowanie tej linii?

Odpowiedź 1

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że linia napowietrzna nie koliduje z zakresem projektowanej drogi.

Zapytanie 2

Prosimy o opinię czy możliwe jest odwodnienie grawitacyjne projektowanej ul. Chrobrego i Sybiraków do istniejącej kanalizacji deszczowej. Wątpliwości nasze budzą średnice istniejących kanałów deszczowych, kanalizacja deszczowa o średnicy d 200 jest zbyt mała.

Odpowiedź 2

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że jest możliwe zaprojektowanie odwodnienia grawitacyjnego projektowanej ul. Chrobrego i Sybiraków do istniejącej kanalizacji deszczowej. Zamawiający jednocześnie przypomina, że Wykonawca jest zobowiązany uzyskać szczegółowe warunki włączenia, wymaganych średnic sieci, sugerowanego przebiegu i innych elementów od zarządców poszczególnych mediów

Zapytanie 3

Czy w zakres projektu budowlanego wchodzi koszty podziałów działek pod pas drogowy ul. Chrobrego?

Odpowiedź 3

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem załącznika nr 4 do SIWZ - szczegółowy opis zamówienia pkt 3 pkt 10) zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje wykonania podziałów geodezyjnych zgodnie.

z up. Burmistrza
I ZASTĘPCA BURMISTRZA
Mariola Zarajewska