

GINA MIEJSKA ŁAWA
NIP 744-166-00-83, Regon 510743456
(adres do korespondencji)
URZĄD MIASTA ŁAWY
ul. Niepodległości 13
14-200 ŁAWA

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: **ZP.271.24.2015** o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na: budowę drogi dojazdowej do przychodni "Rodzina" przy Al. Jana Pawła II".

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013, poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku ze zwróceniem się wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na **budowę drogi dojazdowej do przychodni "Rodzina" przy Al. Jana Pawła II**:

Zapytanie 1

Czy zamawiający potwierdza, że zgodnie z załączonym na stronie internetowej operatem wodno-prawnym do wyceny należy ująć wykonanie materaców siatkowo-kamiennych umiejscowionych przy wylocie ścieków oczyszczonych (rzygaczu) - rysunek nr 2 - Plan przekrój - wylot do rzeki Tynwałd?

Odpowiedź 1

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć wykonanie materaców siatkowo-kamiennych umiejscowionych przy wylocie ścieków oczyszczonych (rzygaczu), zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji projektowej - branża sanitarna (strona 5) oraz rysunkiem nr 2 - Plan przekrój - wylot do rzeki Tynwałd, który jest załączony w opublikowanym na stronie internetowej operacie wodno-prawnym. Jednocześnie zamawiający informuje, że materace mając być grubości 23 cm wypełnione kamieniem o frakcji 10-15 cm, wysokość umocnienia materacami 0,8 m, układane na geowłókninie.

z up. Burmistrza
I ZASTĘPCA BURMISTRZA
Mariola Zdrojewska