

GMINA MIEJSKA IŁAWA
NIP 744-166-00-83, Regon 510743456
(adres do korespondencji)
URZĄD MIASTA IŁAWY
ul. Niepodległości 13
14-200 IŁAWA

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: ZP.271.11.2016 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na: budowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Ks. Dobrawy, ul. Mieszka i ul. Bolesława Śmiałego w Iławie

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015, poz. 2164 tj.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku ze zwróceniem się wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na budowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Ks. Dobrawy, ul. Mieszka i ul. Bolesława Śmiałego w Iławie:

Zapytanie 1

Zamawiający załączył Kosztorys przedmiarowy fragment ul. Dobrawy, z którego wynika, że należy wykonać kanalizację sanitarną deszczową. Kanalizację sanitarną i sieć wodociągową. W opisie do kosztorysu przedmiarowego znajduje się również opis kanał. deszczowej PVC śr.315mm w ilości 232,50m oraz PVC śr.160mm w ilości 84,50m. Zgodnie z załączonym profilem kanalizacji deszczowej w dokumentacji DAN- TOR można tylko potwierdzić kanał. deszczową PVC śr. 315mm w ilości 232,50m.

W pkt. Lp. 3 Oferty cenowej Budowa sieci sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w ul. Dobrawy zgodnie z dokumentacją budowlano-wykonawczą sporządzoną przez „DAN- TOR” Sp. z o.o. nie ma zapisu o wykonaniu kanalizacji deszczowej. Czy oznacza to, że na tym etapie kanalizacji deszczowej nie wyceniamy?

Odpowiedź 1

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wykonanie kanalizacji deszczowej, o której mowa w dokumentacji projektowej „DAN-TOR” Sp. z o.o. nie stanowi przedmiotu zamówienia i nie należy jej wyceniać.

Zapytanie 2

W celu dokładnego zapoznania się z zakresem robót w ul. Ks. Dobrawy bardzo proszę o załączenie szczegółowej mapy (planu) na wykonanie kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej w w/w ulicy.

Odpowiedź 2

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że nie posiada innych rysunków map (planu) poza załączonym na stronie internetowej Zamawiającego. Jednakże w celu ułatwienia pracy Wykonawcom, Zamawiający udostępni rysunek w formacie *.dwg.

Zapytanie 3

W związku z umieszczeniem w projekcie budowlano -wykonawczym cytowanego zapisu:

„ Z obliczeń programem Xylect proponuje się:pompa FP 3127 SH wirnik 246 koniecznie z zaworem płuczącym " dotyczącego pomp w przepompowni ścieków, który tak sformułowany zapis narusza art 7 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych łamiąc jednocześnie fundamentalną zasadę uczciwej konkurencji, gdzie zapis taki bezpodstawnie uzależnia i zawęża wybór dostawcy pomp do firmy wykazanej w projekcie, poprzez znaki towarowe i stosowane nazwy własne. Taki opis jest niezgodny z prawem w kwestii zastosowania urządzeń równoważnych i nie znajduje potwierdzenia w Prawie Zamówień Publicznych (art. 29 cytowanej ustawy), w sposób jednoznaczny sugeruje tendencyjność wyboru potwierdzoną w wyroku Zespołu Arbitrów Sygn. Akt UZP/ZO/01746/06: „Zapisy o takiej treści bezpodstawnie uzależniają złożenie prawidłowej oferty w przypadku oferowania urządzeń równoważnych od akceptacji projektanta dokumentacji projektowej (...) zapis ten może bezpodstawnie eliminować z postępowania wykonawców, którzy nie są w stanie uzyskać stosownej akceptacji zmian w dokumentacji przez osoby trzecie niebiorące udziału w postępowaniu. Powyższa niezgodność z SIWZ z przepisami ustawy - PZP sumowi wadę w rozumieniu art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP uniemożliwiające zawarcie ważnych umów o zamówienie publiczne (...)”. Zapis w projekcie, że należy koniecznie zastosować pompę z zaworem płuczającym ogranicza praktycznie wybór tylko do jednej firmy tj. firmy produkującej pompy - firmy Xyiem . Żadna inna firma produkująca pompy nie posiada w swojej ofercie zaworów płuczających montowanych w korpusie pompy. Należy bezwzględnie podkreślić w tym miejscu rolę i zasadę stosowania rozwiązań równoważnych zgodnych z Prawem Zamówień Publicznych cytując jednoznaczne orzecznictwo w tej materii „ Izba potwierdza stanowisko wynikające z orzecznictwa KIO :wyrok z dnia 16.12.2008r.,sygn. akt: KIO/UZP 1400/08, wyrok z dnia 12.08.2009 r., sygn . akt: KIO/UZP 984/09 oraz wyrokiem KIO z dnia 6.08.2009 r., sygn. akt: KIO/UZP 967/09 zgodnie, z którym, oferta równoważna to taka, która przedstawia produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada

pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry. Pojęcie równoważności, bowiem nie może oznaczać tożsamości produktów, ponieważ przeczyłoby to istocie oferowania produktów równoważnych i czyniłoby możliwość oferowania produktów równoważnych pozorną i w praktyce niemożliwą do spełnienia. Zaś rozwiązanie równoważne nie może oznaczać, że inne zaproponowane w ramach tej równoważności urządzenie ma spełniać wszystkie parametry konkretnego urządzenia, określonego producenta, przyjętego przez projektanta, gdyż naruszałoby to zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji". Stosowanie tego rodzaju zapisów niezgodnych z prawem może w konsekwencji doprowadzić do kontroli realizacji zamówienia publicznego w trybie artykułu 165 ust Prawa Zamówień Publicznych.

Wobec powyższego wzywamy o podanie bez uzależnień od producentów pomp zamkniętego katalogu podstawowych parametrów równoważności zgodnie z art. 29 Prawa Zamówień Publicznych oraz ze względu na włączenie projektowane) przepompowni w istniejący rurociąg tłoczny wzywamy do podania punktów pracy Q(wydajność), H(wysokość podnoszenia dla pompy uwzględniająca opory oraz ciśnienie panujące w Istniejącym rurociągu PE 90 -nie jak w dokumentacji „wysokość geometryczna podnoszenia"), oraz rodzaju wirnika (wolny przelot czy rozdrabniacz), wraz 7. podaniem mocy elektrycznej dla pomp wynikającej z warunkach przyłączeniowych ZE

Odowiedź 3

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że w §IV Przedmiot zamówienia ust. 8 wyraźnie wskazał, iż: „W przypadku wskazania dokumentacji projektowej, STWiORB, przedmiarach, SIWZ znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a także norm, aprobat technicznych oraz systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, STWiORB, przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z dokumentacją projektową, STWiORB, przedmiarach, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, STWiORB, przedmiarach, oraz SIWZ oraz będą zgodne pod względem:

- 1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych),
- 2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
- 3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
- 4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.),
- 5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
- 6) standardów emisyjnych,
- 7) izolacyjności cieplnej,

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały, elementy, systemy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego,"

Ponadto Zamawiający informuje, że nigdzie w dokumentacji zamówienia publicznego nie uzależnił zastosowania produktów równoważnych od zgody osób trzecich, a co sugeruje w zapytaniu Wykonawca. Takie stwierdzenia Wykonawcy są nie prawdziwe i wprowadzające innych Wykonawców w błąd jakoby Zamawiający zamierzał ograniczyć konkurencję. Jak wynika z wyżej cytowanego zapisu SIWZ, Zamawiający dopuścił stosowaniu produktów równoważnych, a nie tożsamy jak to sugeruje Wykonawca, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę tej równoważności. Powyższy zapis określa warunki jakie Wykonawca musi spełnić by wykazać, iż oferowane przez niego produkty są produktami równoważnymi.

Reasumując Zamawiający dopuścił poprzez zapis §IV ust. 8 SIWZ zastosowanie pomp innych firm, jeżeli jednak Wykonawca ma dylemat z ustaleniem równoważności w oparciu o powyższe zapisy, Zamawiający informuje, że pompa powinna być:

- zasilana
- z sinikiem 3 fazowym, 400V
- o nominalnych parametrach pracy: wydajność 7 l/s, przy podnoszeniu 30,0 m
- wirnik przelotowy lub z wolnym przelotem bez rozdrabniaczy
- z zaworem płuczącym lub instalacją płuczącą w pompowni
- moc silnika do 8kW

z up. Burmistrza
I ZASTĘPCA BURMISTRZA

Mariola Zdrójewska