

GMINA MIEJSKA IŁAWA  
NIP 744-166-00-83, Regon 510743456  
(adres do korespondencji)  
URZĄD MIASTA IŁAWY  
ul. Niepodległości 13  
14-200 IŁAWA

Iława, dnia 02.05.2016r.

## Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

**Dotyczy: postępowania znak: ZP.271.15.2016** o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na: budowę Galerii Jazzowej w Iławie.

### Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015, poz. 2164 tj.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku ze zwróceniem się wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na budowę Galerii Jazzowej w Iławie:

#### Zapytanie 5

Czy zamiast murków wylewanych na budowie, można zastosować murki prefabrykowane, które są estetyczne i nie wymagają okładzin granitowych ponieważ mogą mieć strukturę podobną do granitu np. firmy westerwelle.

#### Odpowiedź 5

Zamawiający dokonał konsultacji z projektantem w zakresie powyższego zapytania i stwierdza, że istotnymi cechami projektu architektonicznego Galerii Jazzowej są użyte naturalne materiały stanowiące widoczną zewnętrzną powłokę projektowanych budowli. Użycie prefabrykatów żelbetowych w miejsce płyt okładzinowych zmieniłoby w istotny sposób rodzaj użytych materiałów i z tego względu wymagałoby ponownego uzyskania zezwolenia konserwatorskiego. Ponadto zamiana stanowiłaby dysonans estetyczny w relacji z posadzką i innymi elementami kamiennymi. Zamawiający zgodnie z uzyskanym wyjaśnieniem informuje, że Wykonawca może zastosować, zamiast murków wylewanych na budowie, odpowiednio obrabione bloki granitowe o rozmiarach odpowiadających zewnętrznym rozmiarom projektowanych murków okładanych płytami granitowymi.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Pzp przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu termin ten upłynął w dniu **21.04.2016r.**

z up. Burmistrza  
I ZASTĘPCA BURMISTRZA  
*Mariola Strajewska*