

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: ZP.271.17.2016 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na: rewitalizację hali sportowej ul. Niepodległości w Ławie.

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2,4 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015, poz. 2164 tj.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku ze zwróceniem się wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na rewitalizację hali sportowej ul. Niepodległości w Ławie:

Zapytanie 1

Jakie są wytyczne architektoniczne dotyczące malowania kanałów wentylacyjnych, o których wspomina projekt instalacji wentylacji mechanicznej ?

Odpowiedź 1

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że wszystkie przewody wentylacyjne prowadzone w przestrzeni areny sportowo-widowskiej należy po zaizolowaniu obłożyć dodatkowym płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej z jednym szwem podłużnym i maksymalnie długimi odcinkami. Przewody należy pomalować proszkowo w kolorze białym Ral 9010 i nakleić na nie poprzecznie do długości przewodów paski z folii szerokości 10cm w kolorze szarym Ral 7040. Dopuszcza się również malowanie w pasy o szerokości 10cm (dotyczy poz. 83)

Zapytanie 2

W przedmiarze brak jest jednostki schładzającej rozdzielnię elektryczną, o której mowa w części opisowej Zeszytu 10 projektu wykonawczego. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź 2

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że dodano poz. 85 do przedmiaru w części instalacje elektryczne. W załączeniu zamawiający przesyła poprawiony przedmiar instalacje elektryczne. Dodane pozycje zostały zaznaczone niebieską kursywą.

Zapytanie 3

Podczas wizji lokalnej stwierdziliśmy, że instalacja oświetlenia awaryjnego podlegająca rozbudowie jest wyposażona w oprawy, które prawdopodobnie nie zapewniają wymaganego natężenia na drogach ewakuacyjnych. Ponadto stwierdzamy niekompletność podświetlanych znaków ewakuacyjnych. Czy obowiązkiem Wykonawcy będzie doprowadzenie tego stanu do zgodności z przepisami? Jeśli tak to prosimy o ujęcie tego w zakresie zamówienia.


Odpowiedź 3

W odpowiedzi na zapytanie zamawiający informuje, że dodano poz. 86-90 do przedmiaru w części instalacje elektryczne. W załączeniu zamawiający przesyła poprawiony przedmiar instalacje elektryczne. Dodane pozycje zostały zaznaczone niebieską kursywą.

Z uwagi na powyższe oraz modyfikację SIWZ dokonaną przez zamawiającego ulegają zmianie następujące zapisy SIWZ:

1. **§IX ust.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:** Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości: 15.000,00 zł w terminie do dnia **02.06.2016r. do godz. 10.30**.
2. **§XI ust.1 pkt.18 lit.a) SIWZ otrzymuje brzmienie:** „koperta zewnętrzna - oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana jn.: Gmina Miejska Ława, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Ławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Ława, Oferta w postępowaniu ZP.271.17.2016 na „Rewitalizację hali sportowej ul. Niepodległości w Ławie”. - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. **02.06.2016 godz. 11.00**”
3. **§XII ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:** „Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta Ławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Ława, w pokoju 211 (KANCELARIA) w terminie do dnia **02.06.2016r. do godziny 10.30**”
4. **§XII ust.4 SIWZ otrzymuje brzmienie:** „Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta Ławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Ława, w pok. 215 w dniu **02.06.2016r. o godz. 11.00**”.

Zamawiający dokona odpowiednich zmian w ogłoszeniu o zamówieniu.

z up. Burmistrza
 I ZASTĘPCA BURMISTRZA

 Mariola Zdrojewska