

GMINA MIEJSKA IŁAWA
 NIP 744-166-00-83, Regon 510743456
 (adres do korespondencji)
URZĄD MIASTA IŁAWY
 ul. Niepodległości 13
 14-200 IŁAWA

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: ZP.271.15.2016 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art. 39-46 ustawy o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na: budowę Galerii Jazzowej w Iławie.

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015, poz. 2164 tj.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku ze zwróceniem się wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na budowę Galerii Jazzowej w Iławie:

Zapytanie 2

W dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ ZP .271.15.2016, w przedmiarach w pkt. 36 wpisana jest nawierzchnia chodnika z płyt granitowych gr. 5 cm. W którym miejscu projektu lub na którym rysunku jest ona ujęta?

Odpowiedź 2

Pkt. 36 załączonego przedmiaru odnosi się do płyt układanych na szerokich stopniach znajdujących się od strony chodnika prowadzącego do Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 3 . Schody z bloków z granitu czerwonego przedstawiono na rysunku Z3 Tom I – Projekt zagospodarowania terenu; oraz rys. Z4 – Charakterystyczne przekroje

Zapytanie 3

Czy Inwestor dopuszcza zamiast kostki kamiennej, alternatywnie zastosować kostkę betonową płukaną lub śrutowaną , które mają lepsze właściwości użytkowe i są 5 razy tańsze

Odpowiedź 3

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kostki betonowej płukanej ani śrutowanej. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z udziałną odpowiedzią nr 1 (pismo z dnia 25.04.2016r opublikowane na stronie zamawiającego), przewidziana w dokumentacji projektowej nawierzchnia ma być wykonana z kostki granitowej, regularnej ciętej, formatu 10 x 10 x 6 lub 8 cm. Powyższe oznacza, iż kostka granitowa ma posiadać gładką powierzchnię (musi być ścięta na płasko).

Zapytanie 4

Czy w trakcie realizacji Inwestor dopuszcza zmiany konstrukcyjne lub wizualne nie mające wpływu na jakość i cenę a jedynie na sposób wykonawstwa.

Odpowiedź 4

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że sposób wykonywania ewentualnych robót zamiennych został określony bardzo szczegółowo w §15 wzoru/projektu umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

Z uwagi na powyższe oraz modyfikację SIWZ dokonaną przez zamawiającego **ulegają zmianie następujące zapisy SIWZ:**

1. **§IX ust.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:** Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości: **5.000,00 zł** w terminie do dnia **17.05.2016r. do godz. 10.30**.
2. **§XI ust.1 pkt.18 lit.a) SIWZ otrzymuje brzmienie:** „koperta zewnętrzna - oznakowana nazwą firmy Wykonawcy opisana jn.: Gmina Miejska Iława, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, Oferta w postępowaniu ZP.271.15.2016 na „Budowę Galerii Jazzowej w Iławie”. - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. **17.05.2016 godz. 11.00”**
3. **§XII ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:** „Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, w pokoju 211 (KANCELARIA) w terminie do dnia **17.05.2016r. do godziny 10.30”**
4. **§XII ust.4 SIWZ otrzymuje brzmienie:** „Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, w pok. 215 w dniu **17.05.2016r. o godz. 11.00”**.

Zamawiający dokona odpowiednich zmian w ogłoszeniu o zamówieniu.

z up. Burmistrza
 I ZASTĘPCA BURMISTRZA

Mariola Zdrojewska